

質 問 回 答 書

調達件名：下水道施設等で使用する電気の調達

No.	質問事項	回 答																																				
1	入札書に記載する日付を教えてください。	開札日としてください。																																				
2	内訳書に関して、 ・内訳書添付方法に指定はありますか。(ホチキス留め、割印など)	内訳書添付方法に指定はありません。																																				
3	内訳書に関して 託送料を別途請求しない場合、託送料単価欄は空欄でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。																																				
4	内訳書の端数処理について指定があれば教えてください。 ・基本料金 ・電気量料金	各料金単価の小数点以下は特に定めません。 各施設で月合計は円未満切捨としてください。																																				
5	一般送配電事業者から供給時の契約種別(料金メニュー：業務用、産業用)を教えてください。 *施設ごとに回答願います。	以下のとおりとなります																																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">施設名</th> <th style="text-align: left;">契約種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>橋北ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランA</td></tr> <tr><td>常磐ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランA</td></tr> <tr><td>朝明ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランA</td></tr> <tr><td>午起ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>三滝通り第1地下ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>阿瀬知雨水1号幹線排水施設</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>三滝通り第2地下ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>羽津ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>諏訪公園雨水調整池</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>八剣地下ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>納屋ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>高砂ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>朝日町ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>阿瀬知ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>納屋運河地下ポンプ場</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> <tr><td>中央通り貯留管排水施設</td><td>高圧電力第2種プランL</td></tr> <tr><td>富田浜元町28区画地下</td><td>高圧電力第1種プランL</td></tr> </tbody> </table>	施設名	契約種別	橋北ポンプ場	高圧電力第1種プランA	常磐ポンプ場	高圧電力第1種プランA	朝明ポンプ場	高圧電力第1種プランA	午起ポンプ場	高圧電力第1種プランL	三滝通り第1地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL	阿瀬知雨水1号幹線排水施設	高圧電力第1種プランL	三滝通り第2地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL	羽津ポンプ場	高圧電力第1種プランL	諏訪公園雨水調整池	高圧電力第1種プランL	八剣地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL	納屋ポンプ場	高圧電力第1種プランL	高砂ポンプ場	高圧電力第1種プランL	朝日町ポンプ場	高圧電力第1種プランL	阿瀬知ポンプ場	高圧電力第1種プランL	納屋運河地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL	中央通り貯留管排水施設	高圧電力第2種プランL	富田浜元町28区画地下	高圧電力第1種プランL
施設名	契約種別																																					
橋北ポンプ場	高圧電力第1種プランA																																					
常磐ポンプ場	高圧電力第1種プランA																																					
朝明ポンプ場	高圧電力第1種プランA																																					
午起ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
三滝通り第1地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
阿瀬知雨水1号幹線排水施設	高圧電力第1種プランL																																					
三滝通り第2地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
羽津ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
諏訪公園雨水調整池	高圧電力第1種プランL																																					
八剣地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
納屋ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
高砂ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
朝日町ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
阿瀬知ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
納屋運河地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL																																					
中央通り貯留管排水施設	高圧電力第2種プランL																																					
富田浜元町28区画地下	高圧電力第1種プランL																																					

		ポンプ場	
		茂福ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		浜田地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		大井の川ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		旧雨池ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		雨池ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		安島地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		新正地下ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		落合ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		塩浜第3ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		智積汚水中継ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		磯津第1ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		野田排水機場	高圧電力第1種プランL
		河原田ポンプ場	高圧電力第1種プランL
		新富洲原ポンプ場	高圧電力第1種プランA
6	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	電力の契約に影響するような工事はありません。	
7	契約電力が、現在と今回（今回の供給開始時）で変更になる施設がある場合、現在の契約電力をお教えください。 （供給開始申込時に、変更理由等をご確認させていただきます） 契約電力の変更とは、500kW以上で契約電力を増減する場合、又は増減した結果500kWを上回る（下回る）場合です。	契約電力が、今回の供給開始時で変更になる施設はありません。	
8	融雪用電力の契約はございますか。	「融雪用電力」の契約はありません。	
9	一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	協議に応じます。	
10	消費税が増税となった場合、増税を加味した変更契約の締結について協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	協議に応じます。	
11	入札対象施設の現供給者を教えてください	以下のとおりとなります	
		施設名	現供給者
		橋北ポンプ場	株式会社 F-Power

		常磐ポンプ場	株式会社 F-Power
		朝明ポンプ場	株式会社 F-Power
		午起ポンプ場	株式会社 F-Power
		三滝通り第1地下ポンプ場	株式会社 F-Power
		阿瀬知雨水1号幹線排水施設	株式会社 F-Power
		三滝通り第2地下ポンプ場	株式会社 F-Power
		羽津ポンプ場	株式会社 F-Power
		諏訪公園雨水調整池	株式会社 F-Power
		八剣地下ポンプ場	株式会社 F-Power
		納屋ポンプ場	株式会社 F-Power
		高砂ポンプ場	株式会社 F-Power
		朝日町ポンプ場	株式会社 F-Power
		阿瀬知ポンプ場	株式会社 F-Power
		納屋運河地下ポンプ場	株式会社 F-Power
		中央通り貯留管排水施設	株式会社 F-Power
		富田浜元町28区画地下ポンプ場	株式会社 F-Power
		茂福ポンプ場	株式会社 F-Power
		浜田地下ポンプ場	中部電力株式会社
		大井の川ポンプ場	株式会社 F-Power
		旧雨池ポンプ場	株式会社 F-Power
		雨池ポンプ場	株式会社 F-Power
		安島地下ポンプ場	株式会社 F-Power
		落合ポンプ場	株式会社 F-Power
		塩浜第3ポンプ場	株式会社 F-Power
		智積汚水中継ポンプ場	株式会社 F-Power
		磯津第1ポンプ場	株式会社 F-Power
		内堀ポンプ場	株式会社 F-Power
		野田排水機場	株式会社 F-Power
		河原田ポンプ場	株式会社 F-Power
		新富洲原ポンプ場	株式会社 F-Power
1 2	開札から切替申込期限までが厳しいスケジュールになっております。 弊社が落札させていただいた場合、開札当日に接続供給切替に必要な書類のご提出をお願いできますでしょうか。	お受けします。	
1 3	請求書は合計請求（複数施設を1枚にまとめる）、個別請求（施設ごと）どちらになりますか。	合算請求でお願いします。	

1 4	請求書に関して、弊社はWEBからのダウンロードにてご対応いたしております。また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただいております。その旨ご了承ください承頂けますか。なお毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります。	書面にて請求書を郵送してください。 検針結果は了承します。 受電月報は、WEBからのダウンロードのみで、結構です。
1 5	一般電事業者から供給を受けていたときの契約種別を教えてください。	回答No.5を確認ください。
1 6	入札対象施設の現供給者を教えてください。また電力需給用複合計器（通信機能付）への取替が新電力事業者と契約締結するためには、必要不可欠ですが、一般電気事業者へのメータ交換の期間に関する事前検討依頼はお済でしょうか。	現供給者は回答No.11を確認ください。 入札対象施設は、現在全てスマートメータとなっております。
1 7	入札金額算定にあたって、契約期間すべて消費税率は8%でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
1 8	見積、内訳書作成にあたり、端数の処理方法・記入方法について教えてください。 （切捨て、切上げ、四捨五入、小数点第〇位まで記入等）	各料金単価の小数点以下は特に定めません。 各施設で月合計は円未満切捨としてください。
1 9	弊社は1施設に対して一枚の請求書の作成となっており、分割請求には対応出来かねます。またお支払いに関しましても以下の例1のようなご要望の場合はお客様から入金の内訳を事前にお知らせして頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。 （例1）庁舎 〇,〇〇〇円 自販機 〇,〇〇〇円に分けて別々で入金します	分割請求は行いません。 今回契約する施設に関して、各施設毎の内訳書と共に合算した請求書で請求してください。また、各施設毎の内訳書はこちらの指定する順番でお願いします。
2 0	地域の一般電気事業者が値上げ及び値下げをした場合、契約単価見直しを対応していただくことは可能でしょうか。	協議事項とします。
2 1	入札書及び内訳書に押印、割り印は必要でしょうか。また入札書の日付の指定、入札書と内訳書のお指定がございましたら教えてください。	入札書及び内訳書に割り印は不要です。 入札書の日付は開札日としてください。 入札書と内訳書の指定については公告を確認ください。
2 2	契約電力 500KW以上の施設において、今回の供給開始期間から契約電力の増減はありませんでしょうか。	契約電力が、今回の供給開始時で変更になる施設はありません。

2 3	入札書及び内訳書のデジタルデータ（エクセル・ワード）を頂くことはできますか。また予定使用電力のデータも頂くことは可能でしょうか。	Web上にアップしてありますので確認ください。
2 4	予備送電がある場合、以下の内容を教えてください。 ・種類は「予備線」、「予備電源」のどちらか ・契約電力を教えてください。	予備送電はありません。
2 5	「自家発補給電力」の契約に関して、以下の内容を教えてください。 ・契約電力（kw）・使用月、未使用月とその使用電力量（kwh）	「自家発補給電力」契約はありません。
2 6	アンシラリーサービス契約の有無を教えてください。	アンシラリーサービス契約はありません。
2 7	弊社は、蓄熱割引等の特別な契約はございませんが宜しいでしょうか。	特別な契約はなくてもかまいません。
2 8	入札金額算定に当たって基本料金、従量料金の単価は税込み、税抜きのどちらでしょうか。	基本料金、従量料金の単価は税込みでおねがいします。
2 9	受変電設備（キュービクル）が地下にある施設はありますか。 地下にあるとなると、電波の問題で電力使用量の30分値が取れない恐れがあるため、新電力メータ交換の際アンテナを上げる工事が必要となり工事代を負担していただく場合がありますが、ご対応していただけますでしょうか。（弊社は工事代を負担することはできません）	受変電設備が地下にある施設はありません。 メータ交換に必要な経費は、原則として供給者の費用負担で実施してください。特殊要因がある場合は協議とさせていただきます。
3 0	弊社は検針結果を書類・データにて報告することはできませんがよろしいでしょうか。 （Webにて使用量を確認、ダウンロードすることはできます）※請求書は紙ベースとなります。	Webにて使用量の確認及び印刷が可能であれば、かまいません
3 1	請求金額お支払いを行う際のお支払方法についてお教えいただけますでしょうか。（振込又は引き落とし）	支払方法は振込です

3 2	今回の入札は施設ごとの入札でしょうか。 またその場合、参加資格等はそれぞれご提出の認識でよろしいですか。	全施設をまとめて1本の入札です。よって、各施設に対しての参加資格等の提出は不要です
--------	---	---