

# 質 問 回 答 書

公告No. : No.G004

公告日 : 平成 30 年 5 月 21 日

工事名 : 大井の川ポンプ場ほか 2 か所非常用発電機設備工事

No.	質問事項	回 答
1.	<p>特記仕様書 第 7 章</p> <p>仮設工事における仮設発電機用燃料タンクについて、極力長時間運転可能なものと記述されていますが、具体的に何時間を想定されていますか。</p>	<p>ポンプ場の非常用電源としては、1 2 時間を想定しています。</p>