

質疑(応答記録)

公告No. : No. G013 公告日 : 平成30年6月25日

工事名(件名) : 河原田ポンプ場No.4除塵機設備工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	<p>今回計画のNo.4除塵機について主仕様として下記の3点が上げられますが、部品調達の面から既設機のメーカーしか対応できないのではないのでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none">① 間欠式前面掻揚型自動除塵機(回転アーム型)② 単一レーキ③ レーキ速度は7.5m/分以下 <p>単一レーキであるため、レーキ速度を通常の2.5倍程度にスピードアップしているかと思われませんが、それでも掻き取り頻度は半分以下であると推測します。</p> <p>つきましては、今回計画されています除塵機の除塵性能、インシヤル・ランニングコスト、耐久性などトータルの品質面で同等以上の除塵機であればリンクチェン駆動による連続式前面掻揚型除塵機を選定してもよい、という理解でよろしいでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">以上。</p>	<p>特記仕様書の通りとします。</p>