

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.G015

公告日 :平成28年 7月12日

工事名(件名) : 橋北ポンプ場耐震補強工事

整理番号	質疑事項	回答
①	新設階段は、有筋ですか。	無筋コンクリートです。
②	内訳外壁磁器質モザイクタイル貼りは、改修耐震コンクリート壁部ですか。(102㎡)・改修耐震コンクリート壁内壁部は、モルタル塗りですか。	・参考数量書についての質疑は受け付けません。 ・内壁部は、モルタル下地のうえ塗装仕上げです。
③	内訳壁・柱・梁のグラスウール貼は、厚みはどうか。使用箇所はどこですか。(159㎡)	参考数量書についての質疑は受け付けません。
④	床タイル補修は、ないですね。	お見込の通りです。ただし現場の納まり上、やむをえず必要となった場合は、協議することとします。