

質 問 回 答 書

工事名：日永浄化センター第2系統非常用発電機設備工事

No.	質問事項	回 答
1.	<p>特記仕様書P1—5</p> <p>第1章第10節本工事の工期について下記の記載があります。</p> <p>「本工事は、平成29年度、平成30年度の債務負担行為である。平成29年度においては、機器の製作を行うものとする。」</p> <p>平成29年度における機器の製作範囲をご教示願います。</p>	<p>機能増設を除く機器全数を想定しています。</p>
2.	<p>工事設計書内（明細書-12号）に複合工費として下記の記載がありますが、各々、仕様・数量等ご教授ください。</p> <p>1 コンクリート工事 発電機基礎 鉄筋コンクリート 1式 発電機室床ピット 1式 ラジエータ基礎 鉄筋コンクリート 1式 冷却水配管用ピット 300mm グレーチング共 4.8m</p> <p>2 断熱処理工事 断熱工事 排気管 1式</p>	<p>参考数量書に関する質問は受け付けません。</p>