

質疑(応答記録)

公告No. : No.G045

公告日 : 平成30年7月30日

工事名(件名) : 日永浄化センター第2系統終沈スラムスキマ-更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	<p>プルボックスについて プルボックスのサイズが参考数量書は200×200×100 2個となっておりませんが、図面では150×150×100 2箇所となっており異なります。どちらが正しいのでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>150×150×100 2箇所としてください。 なお、参考数量書明細書に記載されているプルボックスは2箇所あり(数量は1個および2個でサイズは全て200×200×100)、その内、下段に記載した2個側のプルボックスがご指摘の200×200×100ですが、当該プルボックスの積算は150×150×100 2個の価格を採用しているため工事予定価格の変更は伴いません。</p>