

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. G059      公告日 : 平成29年9月25日

工事名(件名) : 新富洲原ポンプ場 No. 1除塵機設備工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	撤去品重量、スクラップについて 除塵機の重量及び材質、除塵機点検架台の重量及び材質、除塵機開口部架台・蓋の重量及び材質を教えてください。	撤去機器(除塵機、除塵機点検架台、除塵機開口部架台・蓋)の材質はSSです。 撤去機器の重量は、除塵機の重量30,500kg、除塵機点検架台の重量1,524kg、除塵機開口部架台・蓋の重量949kgとなります。