

質疑(応答記録)

公告No. : No. G070 公告日 : 平成29年10月16日

工事名(件名) : 常磐ポンプ場改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	屋上既設防水は、シートは、貼ってないですか。めくれている所が、厚みがあるのですがどうですか。 (鍵がないので、ガラス越しに見ました。)	竣工当初の上にウレタン塗膜防水が施工されています。
2	空調機屋外機のタイガーベース下の防水ですが、配管切り離しまでは、考えていないと思いますがどう考えればよいですか。	室外機を浮かせることで施工可能で、配管の切り離しや室外機の一時撤去・再取付工事は考慮していません。
3	機械設備の内訳に、足場とありますが、図AM-6のB-C間外部と考えればよいですか。(ガス管用) 内部はないですね。	外部については質問のとおりです。 内部についてはB1Fと1Fの屋内消火栓撤去のため脚立足場となります。