

質疑(応答記録)

公告No. : No. G080 公告日 : 平成30年10月29日

工事名(件名) : 塩浜第1及び磯津第2ポンプ場吐出弁更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	塩浜第1ポンプ場ポンプ機械設備No.1雨水ポンプ用吐出弁、 磯津第2ポンプ場ポンプ機械設備No.1雨水ポンプ用吐出弁、 水撃防止型逆流防止弁 上記製品の製造会社・型式・製造番号を教えてください。	<ul style="list-style-type: none">・塩浜第1ポンプ場No.1吐出弁 製造会社:前澤工業株式会社 型式 :M3H(φ1000mmバタフライ弁) 製造番号:84N-405・磯津第2ポンプ場No.1吐出弁 製造会社:株式会社クボタ 型式 :SUR-300(φ300mm電動式外ねじ片勾配仕切弁) 製造番号:33-8404-000・磯津第2ポンプ場水撃防止型逆流防止弁 ※現状は逆止弁はありません。
2		