

質疑(応答記録)

公告No. : No.K004

公告日 : 平成30年5月28日

工事名(件名) : 山之一色町水管橋詳細設計業務委託

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	仮設配管はなしと考えてよろしいでしょうか。	現在、仮設配管は整備されているため、仮設配管はなしです。
2	管口径は何mmでしょうか。	管口径は、内径150mmです。