質　問　回　答　書

公告番号：K027
業務名　：新富洲原ポンプ場ほか耐震・耐津波設計業務委託
業務場所：四日市市富双二丁目　地内

	質　問　事　項	回　答
1	積算のため新富洲原ポンプ場、高砂ポンプ場（雨水ポンプ場、汚水ポンプ場）の既業務の耐震診断結果表の入札前閲覧は可能ですか。	上下水道局施設課にて入札前の閲覧が可能です。
2	上記３施設の既業務の補強案は、入札前閲覧可能ですか。	上下水道局施設課にて入札前の閲覧が可能です。
3	新富洲原ポンプ場は、上屋のない水路部分と上屋のある部分がありますが、構造はエキスパンションジョイントで構造がわかれているかお教えください。また、構造がわかれている場合水路部分は上屋がないので業務対象外と考えてよいかお教えください。	・当該ポンプ場は、沈砂池がある構造物と上屋がある構造物の間にエキスパンションジョイントがあり、構造が分かれております。 ・本業務の対象は、上屋がある構造物のみとしますので、沈砂池がある構造物は、対象外です。
4	高砂ポンプ場（雨水・汚水）の耐震・耐津波診断業務の構造計算で使用されているソフト名を教えてください。	土木：任意の構造計算プログラム（非市販品）です。ただし軸部材については、建築と同じ一貫計算プログラムです。 建築：「Super Build SS3」（ユニオンシステム株式会社製）です。
5	上記質問４．で入力されたデータの貸与は可能でしょうか。	貸与は出来ません。