

質疑(応答記録)

公告No. : No. K023

公告日 : 平成30年7月13日

工事名(件名) : 諏訪公園雨水調整池ほか3か所耐震診断業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	対象施設の概要が確認できる資料の提供又は閲覧が可能でしょうか(平面図、断面図等)。	対象施設の平面図、断面図等の図書の閲覧が可能です。事前連絡をお願い致します。
2	本業務における耐震診断に係る第三者機関の評価・判定の区分は「耐震診断」か「総合判定(耐震診断及び耐震改修計画)」の何れでしょうか。	耐震診断となります。
3	特記仕様書 2)関係図書の状況について、配筋図に×がついている対象施設は鉄骨関係の図面はないのですか。	鉄骨関係の図面はあります。
4	特記仕様書 2)関係図書の状況について、杭状図で×がついている対象施設は基礎形式が直接基礎ですか。	杭状図が無く、基礎形式は不明です。

質疑(応答記録)

公告No. : No. K023

公告日 : 平成30年7月13日

工事名(件名) : 諏訪公園雨水調整池ほか3か所耐震診断業務委託

整理番号	質疑事項	回答
5	内堀ポンプ場と朝日町ポンプ場は配筋図が無いので復元設計を行うかと思いますが、過去に四日市市等において配筋図が無いため復元設計を行い耐震診断を行った事例はありますでしょうか。	復元設計を行った事例はあります。
6	復元設計を行うために吸水層の配筋状況を直接確認する必要があるかと思いますが、水を止めて内部をドライにして研り調査等を実施することは可能でしょうか？また、この場合の仮設費等は受託金額に含まれますでしょうか？	可能です。仮設費等は受託金額に含まれます。