

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.126

公告日 :平成28年6月29日

工事名(件名) : (仮称)北部消防分署造成工事

整理番号	質疑事項	回答
1	第0018号明細表 安全工 について 交通誘導警備員の積算算出根拠を提示願います。	四日市市において、入札前に交通誘導警備員の積算算出根拠を提示することは現在行っておりません。
2	第0020号明細表 移設工 について 各標識の移設は、基礎を取り壊し新たに基礎を施工し既設標識を設置するのか、基礎も移設するのかが1式では分りませんので、説明願います。又、案内標識の基礎の高さを明示下さい。	基礎及び標識については、各標識とも既設利用としています。 案内標識の基礎高については1500mmと想定しております。