

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 211

公告日 : H28年 9月 7日

工事名(件名) : 坂部保育園内装改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	図面番号A-022の記号T-1の形状・寸法欄にある小口:メラミン化粧合板t3はt1の間違いではないでしょうか?	小口におけるメラミン化粧板はt1として下さい。
2	図面番号A-022の記号T-1の形状・寸法欄にある天板/棚板:ポリ合板t25(ランバー下地)t26またはt23の間違いではないでしょうか?	天板/棚板におけるポリ合板(ランバー下地)は、t26として下さい。