

質疑(応答記録)

公告No. : No.133

公告日 :平成29年7月12日

工事名(件名) : 下海老寺方線道路改良工事

整理番号	質疑事項	回答
1	横断図に図示しています水道管(CIP150)は、移設後の位置でよろしいでしょうか？	横断図に図示している水道管は、既設の位置です。
2	路床安定処理工の改良床と水道管の離隔はどのくらいみこんでいますか？	改良床と既設水道管の最小離隔は5cm程度です。