

## 質疑(応答記録)

公告No. : 199

公告日 : 平成29年9月13日

工事名(件名) : 山之色49号線ほか1線再舗装工事

整理番号	質疑事項	回答
①	様式6において、「工事施工時(昼間)における大型車両の企業への出入りの確保」と記載してありますが、舗装工①、乗入工①、乗入工②、路側工は夜間施工であるため、昼間の大型車両の企業への出入りはほぼ影響なく確保できると考えられますがどのようにお考えでしょうか。	昼間も沿線企業への大型車両の出入りがあるため、出入りの確保が必要となります。
②	「既設路盤の残存等値換算係数は0.25とする。」と記載されていますが、既設路盤の状態を確認し良好であると判断されたからですか。	既設路盤の状態を確認し、判断しています。