

質疑(応答記録)

公告No. : No. 288

公告日 : 平成29年10月25日

工事名(件名) : 富田地区市民センター和室改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	置き畳の大きさは、1帖ですか。半畳ですか。へり付きですか。	置き畳はへり無しで、大きさは、図面A-08に記載されているメーカーの製作可能範囲内で部屋を割り付けしたもの(半畳程度)とします。
2	新規面の1-UC塗りは、新建具枠部分以外にありますか。	新規面の1-UC塗りについては、地袋天板以外の既存木部見え掛りとなります。なお、塗装範囲については、図面A-10~13に記載されているとおりです。