

質疑(応答記録)

公告No. : No. 468

公告日 : 平成 30年 2月 21日

工事名(件名) : 磯津漁港水産物供給基盤機能保全事業(浚渫工事)

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	浚渫箇所に漁船が係留されていますが、浚渫作業等期間において必要な区域の漁船は退避いただけると考えてよろしいでしょうか。また、漁船所有者が漁船等を移動するものとしてよろしいでしょうか。	よろしい。
2	浚渫土の固化処理においてはMUDIX工法以外の固化処理工法の採用は可能ですか。または、MUDIX工法を指定されていますでしょうか。	特記仕様書記載の施工条件を満たす工法であれば、採用の可否について別途協議を行うものとします。ただし、変更する場合は減額のみ変更の対象とします。