

質疑(応答記録)

公告No. : No.469

公告日 : 平成30年2月21日

工事名(件名) : 常磐中学校屋内運動場屋根改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	図面A10の改修用金物は、メーカーによっては、物・納まりが違うため、図面に記入してあるように、参考図として考えて良いですね。	図面A-10の記載のとおりです。
2	コーキング部分は、△のマークの水上を主体とした部分でよいですね。	図面A-09の記載のとおりです。なお、△のマークが示す箇所をPU-2 シーリング打替え W10とすること。