

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 83

公告日 : 平成30年6月13日

工事名(件名) : 四日市競輪場排水ポンプ更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	既設ポンプの型番及び製造者名が機器表に記入されておりますが、新設ポンプは既設と同じ製造者を使用しなければならないのでしょうか。御教示下さい。	製造者の指定はありません。
2	M-05図面について 更新範囲がポンプ(着脱装置及び吐出管以降既設流用)となっております。 付属品にはガイドパイプと記載がありますが、ガイドパイプは更新と考えてよろしいでしょうか。	ガイドパイプは更新してください。
3	ガイドパイプの上部固定用金具は既設流用でよろしいでしょうか。	既設流用でよろしいです。
4	水中ケーブル、信号線、フロート等のケーブルは端子箱内に接続してよろしいでしょうか。 端子箱は既設流用してよろしいでしょうか。 端子箱から制御盤まで既設流用でよろしいでしょうか。 レベルレギュレーターはフロートスイッチでよろしいでしょうか。	端子箱内の接続でよろしいです。 水中ポンプ用端子箱は更新してください。 端子箱から制御盤までは既設流用でよろしいです。 レベルレギュレーターはフロートスイッチでよろしいです。