

質疑(応答記録)

公告No. : No. 189

公告日 : 平成30年8月29日

工事名(件名) : 笹川東小学校プール改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	オーバーフロー部 現在はオーバーフロー部天蓋は未塗装のようですが、今回は塗装するのでしょうか	塗装は行いません。
2	プールサイド部 現在プールサイド床面は塗装がしてありますが、水洗い清掃のみで、除去せずそのまま下地調整を行ってよいですか	よろしい。