

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.231

公告日 : 平成30年9月19日

工事名(件名) : 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	公告 工事開始日(契約日)予定を御指示ください。	平成30年11月定例会月議会において承認後、議了日(平成30年12月25日)を契約日とする予定です。
2	A-001,S-001 特記仕様書 コンクリート工事で混和材料に、※混和剤はJIS A 6204によるAE剤、AE減水剤または高性能AE減水剤とする。混和材は ※フライアッシュ(JIS A - 6201)と記載があります。構造特記仕様書には混和材 * AE減水剤となっています。どの様に考えれば宜しいでしょうか。	特記仕様書(1)を正としてください。
3	A-8 現況配置図にある仮囲いは施工者側の計画にて組み換え可能でしょうか。	可能です。 仮囲いは、受注者にて維持管理してください。
4	A-49 ダックアウトベンチ・観客席は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しい。
5	A-78 撤去図における解体工事時期の指定はありますか。 又、変電設備周り芝部の撤去後、工事スペースとしての利用は可能でしょうか。	解体工事時期の指定はありません。 工事スペースとして計画することは可能です。