

質疑(応答記録)

公告No. : No. 262

公告日 : 平成30年10月10日

工事名(件名) : 山手中学校屋内運動場屋根改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	ゴムマットの㊦22mmは無いのですが、コンパネ㊦12+ゴムマット㊦10mmではいけないですか。	インターロッキング部分が損傷しないよう「ゴムマット等」にて養生を行うこと。施工の詳細については、施工計画書の承認をもって決定する。