

質疑(応答記録)

公告No. : No.383

公告日 :平成30年11月21日

工事名(件名) : 総合防災拠点整備工事

整理番号	質疑事項	回答
1	土工・第0001号単価表 安定処理(施工パッケージ)スタビライザ固化材数量1.5t/100㎡ 1回 固化材(その他) 上記のセメント固化材の種類は無粉塵タイプですか？普通タイプ？ですか	無粉塵タイプの指定はしていません。
2	総合評価方式簡易型評価項目の施工実績において、(同種工事とは:高さ4m以上の片持梁式(逆T字又はL型)擁壁を現場打ちコンクリートにて施工した工事)とありますが、高さ4m以上の逆T字式橋台は同種工事の実績として認められますか。	橋台は、背面からの土圧も受けることから、擁壁として判断できます。