

質疑回答書

工事名 四郷小学校大規模改修工事設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	既設図面は全て揃っていますでしょうか。	新築時等の図面一式があります。 なお、一部改修等による現地との不整合については、現地調査を行い、整合を図ってください。
2	計画通知、三重県ユニバーサルデザイン等の申請は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、増築面積、改築面積についてご指示下さい。	計画通知、三重県ユニバーサルデザインの申請は不要と考えています。ただし、関係法令への適合については含まれています。
3	外壁調査において、手の届く範囲とは、脚立などは利用しない範囲と考えて宜しいでしょうか。 また、各階の窓からの打診調査は不要と考えてよろしいでしょうか。	外壁調査は、地上あるいは窓から手の届く範囲で打診調査を行ってください。
4	トイレの改修に伴う、床荷重の増加についての構造検討は含んでいますか。	現状トイレと廊下の上に段差はない為、重量が増えることは考えていません。
5	図面(既存図面)は、平面詳細図等、CADデータで一式、提供頂けますか。	今回、既存図面は原図もしくは製本となります。 原図及び製本は一式お貸しします。
6	今回の業務に於ける設備担当ですが、再委託でもよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	別表成果品一覧の(注3)市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。とありますが、御市のCADソフトは何でしょうか。	JW-CADです。