

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. C18

公告日 : 平成29年 6月 14日

工事名(件名) : 泊山小学校大規模改修工事設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	中央昇降口は一部屋内化を行う。また、屋内化に伴う法適合も確認すること。とありますが、法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せが必要と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
2	2階、3階便所のバリアフリー化に伴う床全面のかさ上げは荷重増となるため、耐震診断報告書で構造確認を行った上で、かさ上げの計画を行う。とありますが、NGとなる場合は重量が増えない方法で設計すれば良いと考えてよいでしょうか。(モルタル・防水層・押えコンクリート撤去の後、スタイロフォーム+軽量コンクリート等)	NGとなる場合は、重量が増えない改修工法を提案し、監督職員と協議の上、決定すること。