

質疑(応答記録)

公告No. : No.C37

公告日 :平成29年7月26日

工事名(件名) : 霞ヶ浦プール改修設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	計画通知は日除けテント(S造)の増築に係る申請のみと考えてよいでしょうか。	よろしい。
2	CAD図はいただけるのでしょうか。	CADデータの提供は25m・50mプールの配置図程度となります。その他の図面については、原図または製本図面の貸出しとなります。
3	成果品の中に構造計算書とありますが、構造計算する箇所を具体的にお教えてください。	増築する日除けテントの検討(地盤に対する検討を含む)及びプール槽の地盤に対する検討とします。
4	公益財団法人日本水泳連盟の公認プール(標準プール)とするため、プール槽のサイズ変更も考えたほうが良いのでしょうか。	50mプールについては、ステンレス製プール槽への取り替えとなり、公認プール(標準プール)に適合する寸法とします。