

質疑(応答記録)

公告No. : No. C69

公告日 : 平成29年10月4日

工事名(件名) : 橋北センター駐車場整備工事に伴う設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	本業務は駐車場整備設計を行う目的でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
2	駐車場整備設計にも関わらず、設計書は道路詳細設計(B)にて計上されておることはなぜですか？	本業務内容は舗装工A=160㎡,フェンス工L=60m,CB積改修工L=40m,道路側溝改修工L=40mの設計業務を想定しており、道路詳細設計(B)と同等の作業内容であると判断したため、道路詳細設計(B)の歩掛りを準用した。
3	駐車場設計と道路詳細設計との業務内容が異なることから協議後変更契約対象となりますか？	契約変更の対象としません。