

質疑(応答記録)

公告No. : C30

公告日 : 平成30年6月20日

工事名(件名) : 人権プラザ赤堀及び人権プラザ天白内部改修ほか工事設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	貸与していただける図面 既設設計図面の内容を明記していただきたい。(例平面図・立面図・展開図等)	人権プラザ赤堀及び人権プラザ天白共に下記の図面を貸与します。 ○ 新築及び改修の建築一式図面の製本 ○ 下記のCAD図面 ・配置図 ・各階平面図 ・立面図 ・断面図 ・展開図及び平面詳細図の一部
2	人権プラザ赤堀の耐震補強で補強を行う木造(事務室)以外のRC部分との接合は全く無いと考えてよろしいでしょうか。	現状、木造棟とRC棟との接続方法は不明確なため、現地確認の上、改修及び補強方法を計画して下さい。