

工事名: 市立四日市病院病棟増築・既設改修工事(電気設備工事)

設計図書質疑(応答記録)

番号	図面番号等	質疑事項	回答
1		資器材搬入ルートを御支持ください。	添付図1のとおりとします。
2		機器搬入搬出に関して、仮設工事(クレーン車等重機)必要でしょうか？	荷卸し以外にクレーン車等重機は不要と想定しています。
3		建屋EVは使用出来るのでしょうか？	曜日、時間帯を指定のうえ使用可能です。
4	E-3	保守用動力盤400V PBG434、PBG435は現在存在しているのでしょうか？また今回増設を行うのでしょうか？	存在しています。
5	E-4	防火区画貫通部を御指示ください。	添付図2のとおりとします。
6	E-4	PC-5、PC-6分電盤二次側配線は本工事に含まないことで宜しかったでしょうか？また今回増設行うのでしょうか？	PC-5、PC-6分電盤二次側配線は本工事に含みません。
7		工事日、時間指定ありますか？	騒音、停電など病院運営に支障が発生する作業については当院と打合せのうえ指定となります。 救急棟無停電電源装置の入替は当院救急当番日(末尾に0,3,5,8がつく日)を除いた日中(8:30から17:00)とします。
8		機器更新作業時の仮設電源工事等は不要と考えて宜しいでしょうか？	長時間停電となる場合を除き仮設電源は不要です。