

四日市市上下水道局公告

(No. G074)

下記の工事について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市上下水道局契約施行規程第2条の規定に基づき公告する。

平成29年10月16日

四日市市上下水道事業管理者 俵 猛

工事名	下水管渠更生工事(橋北排水区)		工事担当課	下水建設課
工事場所	四日市市 午起二丁目及び午起三丁目 地内			
工事概要 ※工事の詳細は、設計図書等で確認すること。	施工延長 L=38.20m			
	φ1160管更生工 L=36.40m			
工事期間	契約の日 から 平成30年2月28日 まで			
参加資格に関する事項 平成29年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)における事項	業種	土木一式		
	対象ランク又は総合点	求めない		
	完成工事高	12,202,000 円以上		
	建設業の許可	一般も可		
	住所要件	求める 市内に本店を有する者		
	現場代理人	国家資格者に限る	常駐	
	主任技術者又は監理技術者	国家資格者に限る ①又は②の条件を満たす者 ①国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人が発注し、平成14年度以降に完成した、1契約あたりの総延長50m以上の下水道管きよの更生工事を元請(単独又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上のものに限る))の現場代理人又は主任技術者として行った実績を有する者。 (※1) ただし、受注者が本工事に採用する管きよ更生工法により施工した実績とする。また、本工事に採用する工法とは、「公告別紙」(注1)の管きよ更生工法で仕様書記載の現場条件を満たすものとする。 (※2) 工事実績は人孔間1スパン以上をライニングしたもののみ実績としてみなし、部分的補修は実績として認めない。 ②受注者が本工事に採用する管更生工法の施工管理講習の受講証明等の資格を有する者。 (※)ただし、本工事に採用する工法とは、「公告別紙」(注1)の管きよ更生工法で仕様書記載の現場条件を満たすものとする。		
設計図書等の閲覧期間、場所	期間	本公告日から 平成29年11月1日 まで		
	場所	四日市市上下水道局 管理部 総務課		
設計図書に対する質問	平成29年10月19日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。 回答は 平成29年10月24日 までに総務課において供覧する。(入札情報HPにも掲載)			
設計図書等の購入期間、場所	期間	本公告日から 平成29年10月25日 まで		
	場所	株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044		
入札方法	郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)			
入札参加資格確認申請書の提出方法	下記の「郵送する書類」を、定められた郵送方法により郵送すること。 (事後審査型のため、入札参加資格確認申請書を事前に総務課窓口へ提出する必要はない)			
郵送する書類	入札書、工事費内訳書、四日市市上下水道局一般競争入札参加資格確認申請書、本工事に採用する下水管渠更生工法の建設技術審査証明書の写し及び上記「参加資格に関する事項」に示す条件①又は②にかかる書類一式(「技術者の施工実績書(全ての添付資料を含む)」又は「施工管理講習修了証」) ※施工管理講習修了証については、受講した工法が確認できる書類を提出すること。			
入札書の郵送提出先	〒510-0000 四日市郵便局留 四日市市上下水道局 総務課行 ※封筒には工事名等も記載すること。			
入札書の郵送期間	平成29年10月24日 火曜日 から 平成29年10月30日 月曜日 必着 ※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。			
入札(開札)日時	平成29年11月2日 木曜日 午後 3 時 00 分			
入札(開札)場所	四日市市上下水道局 3階 入札室			
支払条件	前払金 有 (契約金額の40%) 中間前払金 有 (契約金額の20%) 部分払 有 ※中間前払金と選択制			
予定価格(税抜)	¥12,202,000	当価格より高い入札は無効とする。		
最低制限価格	有	当価格より低い入札は落札外とする。 ※算出方法は「①一般土木工事」を採用します。		
その他	本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成22年四日市市上下水道局告示第12号)のとおりとする。			

【公告別紙】

(注1) (公財)日本下水道新技術機構により建設技術審査証明が発行される下水道管きよの更生工法のうち、既設管呼び径800mm以上は複合管構造の製管工法で適用管径は審査証明の標準適用範囲とする。ただし、鉛直断面の耐震性について「管きよ更生工法における設計・施工管理ガイドライン」(2017年版(公社)日本下水道協会)に基づき計算を行い確認すること。

四日市市上下水道局一般競争入札参加資格確認申請書

平成29年11月2日

四日市市上下水道事業管理者

住所

商号又は名称

代表者名

印

平成29年10月16日 付で入札公告のありました、下記の建設工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

公告番号	No. G074					
工事名	下水管渠更生工事(橋北排水区)					
工事場所	四日市市 午起二丁目及び午起三丁目 地内					
参加条件	業種	土木一式				
	対象ランク又は総合点	求めない				
	完成工事高	12,202,000 円以上				
配置 予定 の 技 術 者 等	現場代理人	氏名		生年 月日		
		資格又は経験年数				
		(予備)氏名		生年 月日		
		資格又は経験年数				
	主任技術者 又は 監理技術者	氏名		生年 月日		
		資格又は経験年数				
		監理技術者資格者証番号				
		(予備)氏名		生年 月日		
		資格又は経験年数				
		監理技術者資格者証番号				

※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。

※主任技術者又は監理技術者は、「参加資格に関する事項」に示す条件②で申請する場合においては、本工事に採用する管更生工法に関する施工管理講習等の修了証の写しを添付してください。添付されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

技術者の施工実績書

企業名

No. G074

配置予定技術者の氏名		
資格		
工 事 名 称 等	工事名	
	発注機関名	
	施工場所(市町村名)	
	契約金額	¥
	工期	年 月 日 ~ 年 月 日
	受注形態	<input type="checkbox"/> 単体 <input type="checkbox"/> JV(出資比率 %)
工 事 概 要 等		

公告において明示した同種工事の施工実績を記入すること。

※主任技術者又は監理技術者を「参加資格に関する事項」に示す条件①で申請する場合、入札書に本工
事実績書を必ず同封してください。同封されていない場合は落札候補者となっても失格となります。なお、工
事実績に関する次の添付書類についても、必ず同封してください。

《元請実績の場合の添付書類》		下記の①②を添付すること。
①	契約履行を証する書類 (右記のいずれかを添付)	○契約履行証明 ○工事完成認定書の写し ○コリンズ竣工時工事カルテ
②	工事内容が確認できる書類	公告において明示した同種工事が確認できる仕様書・図面等の写し ※仕様書のみコリンズの竣工時工事カルテ(技術データを含むもの) でも可

※JVの実績の場合は、出資比率が確認できる書類も添付すること。

設計図書等購入申込書

株式会社三ツ星 様

四日市市上下水道局発注の下記工事の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号	No. G074
工事名	下水管渠更生工事(橋北排水区)
工事場所	四日市市 午起二丁目及び午起三丁目 地内

平成 年 月 日

住所

商号又は名称

代表者名