

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計				
							契約電力(kW)																-
21	雨池ポンプ場	四日市市 大字六呂見 606-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	427																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	17,596	24,327	21,329	22,253	27,670	21,674	33,054	19,218	17,906	11,272	30,835	22,314	269,448		
								夜間時間	23,429	27,768	24,443	23,768	28,475	31,209	30,289	39,574	32,820	32,829	32,523	24,159	351,286		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	17,458	17,653	12,124	0	0	47,235		
小計																0							
22	安島地下ポンプ 場	四日市市 安島2丁目 5-3	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	77																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	119	109	105	119	110	63	74	80	46	40	126	110	1,101		
								夜間時間	135	139	126	135	132	141	84	132	108	287	140	128	1,687		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	56	54	39	0	0	149		
小計																0							
23	新正地下ポンプ 場	四日市市 新正4丁目 62-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	68																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	302	292	273	377	377	308	456	333	241	163	473	317	3,912		
								夜間時間	373	362	337	380	435	476	425	611	485	652	507	359	5,402		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	265	277	156	0	0	698		
小計																0							
24	落合ポンプ場	四日市市 寿町480	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	146																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	3,731	4,048	3,608	4,855	7,134	6,075	10,236	6,303	5,572	3,949	9,359	4,598	69,468		
								夜間時間	4,494	3,758	4,164	4,887	6,063	9,593	9,944	15,692	10,343	9,905	9,744	4,748	93,335		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	5,857	5,764	4,256	0	0	15,877		
小計																0							
25	塩浜第3ポンプ場	四日市市 塩浜町 1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	310																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	2,251	2,014	1,613	1,591	1,573	1,174	1,716	1,471	1,203	1,039	1,856	2,371	19,872		
								夜間時間	1,768	1,709	1,493	1,630	1,366	1,465	1,583	1,947	2,333	2,716	1,706	1,478	21,194		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,336	2,200	2,054	0	0	5,590		
小計																0							
26	智積汚水 中継ポンプ場	四日市市 智積町菅原 3199-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	101																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,946	5,845	5,698	6,687	6,653	5,539	7,113	4,554	3,924	3,617	6,940	5,706	68,222		
								夜間時間	7,131	7,157	6,434	6,953	6,856	7,738	6,461	8,020	6,561	7,903	7,544	6,320	85,078		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,329	2,908	2,684	0	0	8,921		
小計																0							
27	磯津第1ポンプ場	四日市市 大字塩浜 3001	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	92																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,382	5,318	5,679	5,983	5,816	4,963	6,584	3,824	3,610	3,067	6,884	5,495	62,605		
								夜間時間	6,517	6,767	6,690	6,549	6,701	7,467	6,449	8,181	7,922	7,997	7,471	6,150	84,861		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,839	4,015	3,067	0	0	10,921		
小計																0							
28	野田排水機場	四日市市 野田1丁目 4-2	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	140																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,209	1,256	1,203	1,931	1,233	1,077	1,548	1,228	672	821	1,394	1,059	14,631		
								夜間時間	1,774	1,894	1,699	1,530	1,840	1,966	1,624	1,703	1,589	2,618	1,699	1,344	21,280		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	788	772	671	0	0	2,231		
小計																0							
29	河原田ポンプ場	四日市市 河原田町 字鎌田 1797-2	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	248																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	2,876	3,770	5,388	6,215	4,659	3,351	7,095	4,809	4,590	3,215	6,191	2,253	54,412		
								夜間時間	3,913	4,747	5,934	6,108	4,908	4,940	6,060	8,718	7,968	7,724	6,296	2,342	69,658		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	4,339	5,111	3,277	0	0	12,727		
小計																0							
30	新富洲原ポンプ 場	四日市市 富双二丁目 地内	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	500																-
							最大需要電力(kW)																-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	13,722	14,693	13,479	18,718	25,183	21,849	28,417	19,142	15,146	8,257	23,839	12,477	214,922		
								夜間時間	17,006	15,569	16,349	19,574	25,087	33,521	26,067	43,862	27,498	21,471	26,292	12,717	285,013		
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	16,608	13,635	6,740	0	0	36,983		
小計																0							

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計	
							契約電力(kW)													-
31 浜田地下ポンプ場	四日市市北浜田町地内	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	113													-
						最大需要電力(kW)	113	113	113	113	113	113	113	113	24	24	113	113	113	-
						使用電力量(kWh)	昼間時間	249	216	212	258	234	202	262	151	124	116	262	226	2,512
							夜間時間	285	278	244	261	266	308	247	294	266	459	275	252	3,435
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	144	142	115	0	0	401
小計																		0		
32 新南五味塚ポンプ場	四日市市楠町南五味塚字中島1540	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	330													-
						最大需要電力(kW)	330	330	330	330	330	330	330	330	264	330	330	330	330	-
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,561	1,932	2,128	2,767	3,235	2,395	8,026	3,969	13,946	3,004	4,007	4,973	52,943
							夜間時間	2,209	1,939	1,849	2,306	3,927	4,068	5,847	7,940	27,893	6,010	4,008	4,974	72,970
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,969	13,946	3,004	0	0	20,919
小計																		0		
33 内堀ポンプ場	四日市市貝塚町160-9	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	323													-
						最大需要電力(kW)	323	323	323	323	323	323	323	5	6	323	323	323	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	1,295	1,242	1,243	1,345	1,224	1,088	1,366	691	735	627	1,392	1,294	13,542
							夜間時間	1,530	1,587	1,411	1,453	1,421	1,681	1,351	1,421	1,512	2,223	1,388	1,433	18,411
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	694	754	631	0	0	2,079
小計																		0		
34 采女污水中継ポンプ場	四日市市采女町1846	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	43													-
						最大需要電力(kW)	43	43	43	43	43	43	43	41	41	43	43	43	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,456	2,395	2,396	2,650	2,783	2,286	3,107	1,913	1,723	1,595	2,906	2,422	28,632
							夜間時間	2,693	2,768	2,487	2,614	2,728	3,093	2,519	2,994	2,509	2,999	2,909	2,495	32,808
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,413	1,284	1,175	0	0	3,872
小計																		0		
35 泊汚水中継ポンプ場	四日市市泊小柳町2-16	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	330													-
						最大需要電力(kW)	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	20	20	20	-
						使用電力量(kWh)	昼間時間	1,770	1,718	1,727	1,756	1,811	1,665	1,887	1,106	1,049	932	1,914	1,972	19,307
							夜間時間	2,068	2,140	1,791	1,901	2,019	2,361	1,910	1,990	1,882	2,036	2,022	2,017	24,137
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	895	871	748	0	0	2,514
小計																		0		
36 吉崎ポンプ場	四日市市楠町吉崎83-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	224													-
						最大需要電力(kW)	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	-
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,561	1,932	2,128	2,767	3,235	2,395	8,026	3,969	13,946	3,004	4,007	4,973	52,943
							夜間時間	2,209	1,939	1,849	2,306	3,927	4,068	5,847	7,940	27,893	6,010	4,008	4,974	72,970
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,969	13,946	3,004	0	0	20,919
小計																		0		

- (1) 季節区分
 夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
 その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
- (2) 時間帯区分
 重負荷時間 夏季の毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。ただし、(3)に定める日の該当する時間を除きます。
 昼間時間 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および(3)に定める日の該当する時間を除きます。
 夜間時間 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。
- (3) 休日等
 休日等とは、次の日をいいます。
 日曜日
 1月1日、1月の第2月曜日、2月11日、2月23日、4月29日、5月3日、5月4日、5月5日、7月の第3月曜日、8月11日、9月の第3月曜日、10月の第2月曜日、11月3日および11月23日
 各年ごとに定める次の日
- | | |
|------|-------------|
| 令和3年 | 3月20日、9月23日 |
|------|-------------|
- ニ ロまたはハに定める日が日曜日となる場合、その翌日以降でその日に最も近いロまたはハでない日
 ホ 1月2日、1月3日、12月29日、12月30日および12月31日