

別表

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月												合計	
							12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
1 橋北ポンプ場	四日市市 新浜町 17番45号	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	671												-	
						最大需要電力(kW)	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	-
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	14,094	14,431	14,835	18,086	18,481	15,043	21,861	11,846	7,584	7,621	22,618	12,737	179,237
							夜間時間	13,800	16,589	14,158	21,132	19,477	22,281	18,944	28,319	16,439	19,186	20,498	14,335	225,158
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	0	12,885	8,739	10,579	0	32,203
							小計	27,894	31,020	28,993	39,218	37,958	37,324	40,805	53,050	32,762	37,386	43,116	27,072	436,598
2 常盤ポンプ場	四日市市 曙町 28番1号	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	822												-	
						最大需要電力(kW)	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	-
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	11,873	11,271	11,765	14,917	12,549	10,824	15,455	9,070	6,390	7,410	18,738	10,666	140,928
							夜間時間	11,593	13,553	11,627	15,903	14,123	15,896	14,231	21,725	12,605	18,191	17,327	11,696	178,470
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	9,236	6,332	8,384	0	0	23,952
							小計	23,466	24,824	23,392	30,820	26,672	26,720	29,686	40,031	25,327	33,985	36,065	22,362	343,350
3 朝明ポンプ場	三重郡 川越町 大字高松14 79	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	646												-	
						最大需要電力(kW)	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	12,924	12,243	11,792	14,233	16,422	13,986	20,408	11,274	9,320	11,372	24,515	11,172	169,661
							夜間時間	13,480	14,841	12,671	17,195	17,394	21,116	18,858	27,144	19,963	25,289	23,291	13,440	224,682
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	11,628	8,968	12,795	0	0	33,391
							小計	26,404	27,084	24,463	31,428	33,816	35,102	39,266	50,046	38,251	49,456	47,806	24,612	427,734
4 午起ポンプ場	四日市市 午起3丁目 18-16	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	152												-	
						最大需要電力(kW)	152	152	152	152	147	147	147	147	147	124	152	152	152	-
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	2,593	2,582	2,782	2,870	3,758	4,112	5,205	2,953	2,493	2,463	4,596	2,429	38,836
							夜間時間	2,625	3,251	2,588	3,555	4,247	5,522	4,476	6,547	4,821	6,546	4,301	2,663	51,142
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	2,603	2,308	2,779	0	0	7,690
							小計	5,218	5,833	5,370	6,425	8,005	9,634	9,681	12,103	9,622	11,788	8,897	5,092	97,668
5 三海通り第1地下 ポンプ場	四日市市 元新町6	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	185												-	
						最大需要電力(kW)	185	185	185	185	179	179	179	177	177	185	185	185	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	610	547	530	623	587	551	813	367	414	367	722	562	6,693
							夜間時間	673	703	618	649	659	797	708	950	908	1,378	669	689	9,401
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	436	449	434	0	0	1,319
							小計	1,283	1,250	1,148	1,272	1,246	1,348	1,521	1,753	1,771	2,179	1,391	1,251	17,413
6 阿瀬知雨水1号 幹線排水施設	四日市市 朝日町 地内	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	183												-	
						最大需要電力(kW)	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	602	578	565	603	569	490	651	329	337	322	697	538	6,281
							夜間時間	724	829	678	666	664	739	603	839	755	3,373	627	644	11,141
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	330	347	343	0	0	1,020
							小計	1,326	1,407	1,243	1,269	1,233	1,229	1,254	1,498	1,439	4,038	1,324	1,182	18,442
7 三海通り第2地下 ポンプ場	四日市市 諏訪町15	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	179												-	
						最大需要電力(kW)	179	179	179	179	179	179	179	174	174	179	179	179	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	791	692	696	820	782	715	1,040	474	508	477	958	744	8,697
							夜間時間	887	911	815	862	885	1,070	947	1,177	1,143	1,626	891	917	12,131
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	519	535	554	0	0	1,608
							小計	1,678	1,603	1,511	1,682	1,667	1,785	1,987	2,170	2,186	2,657	1,849	1,661	22,436
8 羽津ポンプ場	四日市市 大字羽津 2690-6	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	276												-	
						最大需要電力(kW)	274	274	274	274	276	276	276	276	276	274	274	274	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	6,606	6,527	7,628	8,670	6,868	6,292	12,380	8,402	5,383	4,479	13,406	6,441	93,082
							夜間時間	5,950	7,659	6,588	10,367	8,618	13,412	12,738	20,811	12,942	12,553	11,911	6,598	130,147
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	8,625	6,003	6,165	0	0	20,793
							小計	12,556	14,186	14,216	19,037	15,486	19,704	25,118	37,838	24,328	23,197	25,317	13,039	244,022
9 諏訪公園雨水調 整池	四日市市 諏訪栄町 22	構外配電柱上開 閉器の負荷側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	318												-	
						最大需要電力(kW)	318	318	318	318	282	282	282	265	265	318	318	318	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	3,047	2,895	2,790	3,579	1,869	1,754	2,224	1,088	1,085	1,010	2,636	2,304	26,281
							夜間時間	3,484	3,831	3,296	3,679	2,077	2,623	2,121	2,362	2,434	4,868	2,440	2,876	36,091
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,169	1,109	1,066	0	0	3,344
							小計	6,531	6,726	6,086	7,258	3,946	4,377	4,345	4,619	4,628	6,944	5,076	5,180	65,716
10 八剣地下ポンプ 場	四日市市 赤堀3丁目	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	87												-	
						最大需要電力(kW)	87	87	87	87	51	51	51	11	11	87	87	87	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	302	267	266	333	300	258	320	156	153	143	332	278	3,108
							夜間時間	341	356	318	349	345	402	311	343	346	492	320	345	4,268
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	155	151	156	0	0	462
							小計	643	623	584	682	645	660	631	654	650	791	652	623	7,838

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月												合計	
							12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
11 納屋ポンプ場	四日市市 浜町 5-15	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	390												-	
						最大需要電力(kW)	390	390	390	390	385	385	385	385	385	390	390	390	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	7,975	8,287	8,580	11,125	12,228	10,080	15,778	9,057	5,322	6,212	16,769	7,552	118,965
							夜間時間	8,586	10,228	8,590	12,795	11,902	14,176	13,197	20,309	10,046	14,199	14,705	8,842	147,575
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	9,716	5,077	8,284	0	0	23,077
							小計	16,561	18,515	17,170	23,920	24,130	24,256	28,975	39,082	20,445	28,695	31,474	16,394	289,617
12 高砂ポンプ場	四日市市 尾上町 20-4	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	49												-	
						最大需要電力(kW)	49	49	49	49	39	36	36	36	36	49	49	49	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,754	1,656	1,489	1,770	1,636	1,357	1,919	961	1,030	1,040	2,078	1,579	18,269
							夜間時間	1,882	2,059	1,634	1,711	1,742	1,880	1,597	2,187	2,132	2,229	1,885	1,814	22,752
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,001	1,077	1,087	0	0	3,165
							小計	3,636	3,715	3,123	3,481	3,378	3,237	3,516	4,149	4,239	4,356	3,963	3,393	44,186
13 朝日町ポンプ場	四日市市 西末広町 1-17	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	407												-	
						最大需要電力(kW)	324	324	324	324	407	407	407	407	407	324	324	324	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	3,772	3,528	3,997	4,408	4,823	4,192	6,362	3,469	2,607	1,851	6,444	3,779	49,232
							夜間時間	3,786	4,485	3,805	5,435	5,948	7,271	6,303	9,150	5,953	6,794	5,896	4,123	68,949
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,105	2,056	2,718	0	0	7,879
							小計	7,558	8,013	7,802	9,843	10,771	11,463	12,665	15,724	10,616	11,363	12,340	7,902	126,060
14 阿瀬知ポンプ場	四日市市 西末広町 1-17	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	388												-	
						最大需要電力(kW)	388	388	388	388	378	378	378	378	378	388	388	388	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	23,863	25,268	23,033	21,728	19,886	18,194	25,202	13,701	9,509	10,755	30,418	21,936	243,493
							夜間時間	18,227	21,766	18,806	18,137	18,116	21,154	19,167	29,003	18,319	22,208	23,467	19,435	247,605
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	16,031	12,473	13,383	0	0	41,887
							小計	42,090	47,034	41,639	39,865	38,002	39,348	44,369	58,735	40,301	46,346	53,885	41,371	532,985
15 納屋運河地下ボ ンプ場	四日市市 尾上町	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	23												-	
						最大需要電力(kW)	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	18	18	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	533	313	0	375	523	471	593	279	280	274	898	498	5,037
							夜間時間	584	427	0	398	581	702	566	634	631	611	701	601	6,436
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	287	283	283	0	0	853
							小計	1,117	740	0	773	1,104	1,173	1,159	1,200	1,194	1,168	1,599	1,099	12,326
16 中央通り貯留管 排水施設	四日市市 三栄町	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	124												-	
						最大需要電力(kW)	124	124	124	124	122	122	122	122	122	124	124	124	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	824	760	747	874	804	700	986	480	585	639	897	761	9,057
							夜間時間	1,281	1,356	1,214	1,277	1,258	1,422	1,287	1,525	1,617	2,902	1,218	1,283	17,640
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	472	603	505	0	0	1,580
							小計	2,105	2,116	1,961	2,151	2,062	2,122	2,273	2,477	2,805	4,046	2,115	2,044	28,277
17 富田浜元町28区 画地下ポンプ場	四日市市 富田浜元町	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	25												-	
						最大需要電力(kW)	25	25	25	25	19	19	19	19	19	25	25	25	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	108	119	120	154	133	117	154	74	54	71	165	113	1,382
							夜間時間	140	155	144	171	143	172	143	194	134	156	160	131	1,843
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	76	61	73	0	0	210
							小計	248	274	264	325	276	289	297	344	249	300	325	244	3,435
18 茂福ポンプ場	四日市市 富田浜町 29-24	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	137												-	
						最大需要電力(kW)	136	136	136	136	137	137	137	137	137	136	136	136	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,560	1,651	1,725	1,958	2,276	1,925	2,716	1,685	858	874	2,861	1,599	21,688
							夜間時間	1,527	1,915	1,569	2,317	2,556	3,097	2,360	3,659	1,744	2,235	2,645	1,588	27,212
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,504	894	1,316	0	0	3,714
							小計	3,087	3,566	3,294	4,275	4,832	5,022	5,076	6,848	3,496	4,425	5,506	3,187	52,614
19 大井の川ポンプ 場	四日市市 大井町 1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	130												-	
						最大需要電力(kW)	129	129	129	129	130	130	130	130	128	129	129	129	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,623	1,681	1,928	2,313	2,197	1,645	2,566	1,546	1,188	1,128	3,400	1,601	22,816
							夜間時間	1,869	2,228	1,941	2,826	2,521	2,717	2,534	4,088	2,534	3,404	3,236	2,008	31,906
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,566	1,105	1,628	0	0	4,299
							小計	3,492	3,909	3,869	5,139	4,718	4,362	5,100	7,200	4,827	6,160	6,636	3,609	59,021
20 旧雨池ポンプ場	四日市市 大井の川 1丁目	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	512												-	
						最大需要電力(kW)	509	509	512	512	509	509	509	509	509	509	509	509	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	16,825	18,514	15,944	3,064	1,047	1,388	1,212	508	458	505	1,843	17,214	78,522
							夜間時間	18,639	22,026	21,246	2,386	1,147	1,344	1,060	1,199	1,041	2,001	1,909	19,079	93,077
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	640	840	553	0	0	2,033
							小計	35,464	40,540	37,190	5,450	2,194	2,732	2,272	2,347	2,339	3,059	3,752	36,293	173,622

別表

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月												合計	
							12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
21 雨池ポンプ場	四日市市 大字六呂見1 606-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	427												-	
						最大需要電力(kW)	426	426	426	426	427	427	427	427	427	426	426	426	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	6,645	8,465	9,207	25,852	27,670	21,674	33,054	17,657	14,823	13,679	36,578	6,065	221,369
							夜間時間	7,218	11,698	8,242	28,235	28,475	31,209	30,289	39,446	32,573	34,078	30,193	7,310	288,966
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	17,876	14,370	17,575	0	0	49,821
							小計	13,863	20,163	17,449	54,087	56,145	52,883	63,343	74,979	61,766	65,332	66,771	13,375	560,156
22 安島地下ポンプ場	四日市市 安島2丁目 5-3	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	77												-	
						最大需要電力(kW)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	115	103	88	101	110	63	74	44	20	32	120	97	967
							夜間時間	126	132	106	120	132	141	84	93	55	263	129	130	1,511
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	35	12	28	0	0	75
							小計	241	235	194	221	242	204	158	172	87	323	249	227	2,553
23 新正地下ポンプ場	四日市市 新正4丁目 62-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	70												-	
						最大需要電力(kW)	70	70	70	70	68	68	68	66	66	70	70	70	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	305	290	298	378	377	308	456	228	172	198	536	293	3,839
							夜間時間	349	384	327	450	435	476	425	612	406	631	496	357	5,348
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	251	171	230	0	0	652
							小計	654	674	625	828	812	784	881	1,091	749	1,059	1,032	650	9,839
24 落合ポンプ場	四日市市 寿町480	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	132												-	
						最大需要電力(kW)	131	131	131	131	132	132	132	132	129	131	131	131	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	3,545	3,942	4,155	5,498	7,134	6,075	10,236	7,166	4,594	4,427	10,526	3,377	70,675
							夜間時間	3,775	5,384	3,928	7,295	6,063	9,593	9,944	16,558	10,503	10,458	10,244	3,763	97,508
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	6,227	4,491	5,934	0	0	16,652
							小計	7,320	9,326	8,083	12,793	13,197	15,668	20,180	29,951	19,588	20,819	20,770	7,140	184,835
25 塩浜第3ポンプ場	四日市市 塩浜町 1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	310												-	
						最大需要電力(kW)	269	269	269	269	310	310	310	262	262	269	269	269	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,101	4,497	4,447	1,873	1,573	1,174	1,716	857	1,094	912	1,595	4,113	22,952
							夜間時間	5,301	5,777	4,338	1,367	1,366	1,465	1,583	1,843	2,325	2,286	1,403	4,474	26,328
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	892	1,186	1,185	0	0	3,263
							小計	10,402	3,074	2,785	3,240	2,939	2,639	3,299	3,592	4,605	4,383	2,998	8,587	52,543
26 智積汚水中継ポンプ場	四日市市 智積町菅原 3199-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	101												-	
						最大需要電力(kW)	99	99	99	99	101	101	101	101	101	99	99	99	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	6,181	6,006	5,727	6,863	6,653	5,539	7,113	4,382	3,601	3,679	7,600	5,561	68,905
							夜間時間	6,552	7,335	6,188	7,385	6,856	7,738	6,461	8,349	6,194	6,436	6,681	6,427	82,602
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,320	2,497	2,542	0	0	8,359
							小計	12,733	13,341	11,915	14,248	13,509	13,277	13,574	16,051	12,292	12,657	14,281	11,988	159,866
27 磯津第1ポンプ場	四日市市 大字塩浜 3001	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	100												-	
						最大需要電力(kW)	100	100	100	100	92	92	92	92	87	100	100	100	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,706	5,310	5,215	6,133	5,816	4,963	6,584	3,625	3,526	3,587	7,751	5,436	63,652
							夜間時間	6,159	6,534	5,800	6,597	6,701	7,467	6,449	8,613	7,737	8,717	7,374	6,407	84,555
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,645	3,466	3,801	0	0	10,912
							小計	11,865	11,844	11,015	12,730	12,517	12,430	13,033	15,883	14,729	16,105	15,125	11,843	159,119
28 野田排水機場	四日市市 野田1丁目 4-2	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	140												-	
						最大需要電力(kW)	131	131	131	131	140	140	140	140	140	131	131	131	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,251	1,284	1,535	6,631	1,233	1,077	1,548	629	497	538	1,839	991	19,053
							夜間時間	1,662	1,947	1,518	6,892	1,840	1,966	1,624	2,463	1,156	3,133	2,364	1,297	27,862
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	428	462	742	0	0	1,632
							小計	2,913	3,231	3,053	13,523	3,073	3,043	3,172	3,520	2,115	4,413	4,203	2,288	48,547
29 河原田ポンプ場	四日市市 河原田町 字鎌田 1797-2	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	248												-	
						最大需要電力(kW)	242	242	242	242	248	248	248	248	248	242	242	242	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,128	6,856	7,413	6,210	4,659	3,351	7,095	4,214	4,657	5,243	8,510	2,417	65,753
							夜間時間	5,402	8,305	7,348	7,318	4,908	4,940	6,060	9,350	8,841	12,422	6,956	3,022	84,872
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	4,563	4,830	5,837	0	0	15,230
							小計	10,530	15,161	14,761	13,528	9,567	8,291	13,155	18,127	18,328	23,502	15,466	5,439	165,855
30 新富洲原ポンプ場	四日市市 富双2丁目 地内	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	500												-	
						最大需要電力(kW)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	7,880	7,805	6,944	8,384	25,183	21,849	28,417	6,726	5,579	5,390	9,040	6,972	140,169
							夜間時間	8,463	10,064	7,626	9,028	25,087	33,521	26,067	18,533	10,302	11,261	7,894	8,141	175,987
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	8,147	6,039	6,075	0	0	20,261
							小計	16,343	17,869	14,570	17,412	50,270	55,370	54,484	33,406	21,920	22,726	16,934	15,113	336,417

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月												合計	
							12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
31 浜田地下ポンプ場	四日市市北浜田町地内	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	115												-	
						最大需要電力(kW)	115	115	115	115	113	113	113	113	113	115	115	115	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	239	403	193	228	234	202	262	118	122	103	272	205	2,581
							夜間時間	251	463	223	241	266	308	247	290	259	420	247	249	3,464
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	145	112	138	0	0	395
							小計	490	866	416	469	500	510	509	553	493	661	519	454	6,440
32 新南五味塚ポンプ場	四日市市楠町南五味塚字中島1540	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	330												-	
						最大需要電力(kW)	306	306	306	306	330	330	330	317	282	306	306	306	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,311	2,603	2,869	2,331	3,235	2,395	8,026	3,088	2,822	2,803	7,569	2,119	42,171
							夜間時間	1,901	3,096	2,619	3,802	3,927	4,068	5,847	7,290	3,844	7,215	5,908	2,142	51,659
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,938	4,976	4,732	0	0	13,646
							小計	4,212	5,699	5,488	6,133	7,162	6,463	13,873	14,316	11,642	14,750	13,477	4,261	107,478
33 内堀ポンプ場	四日市市貝塚町160-9	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	323												-	
						最大需要電力(kW)	89	89	89	32	323	323	323	323	323	110	95	95	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	1,297	1,173	1,102	1,310	1,224	1,088	1,366	662	795	647	1,383	1,184	13,231
							夜間時間	1,458	1,530	1,300	1,351	1,421	1,681	1,351	1,490	1,656	1,467	1,368	1,490	17,563
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	650	815	646	0	0	2,111
							小計	2,755	2,703	2,402	2,661	2,645	2,769	2,717	2,802	3,266	2,760	2,751	2,674	32,905
34 采女汚水中継ポンプ場	四日市市采女町1846	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	43												-	
						最大需要電力(kW)	29	29	29	29	43	43	43	43	43	29	29	29	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,613	2,422	2,377	2,820	2,783	2,286	3,107	1,958	1,621	1,769	3,238	2,391	29,385
							夜間時間	2,556	2,750	2,388	2,639	2,728	3,093	2,519	3,238	2,478	2,956	2,744	2,649	32,738
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,490	1,171	1,317	0	0	3,978
							小計	5,169	5,172	4,765	5,459	5,511	5,379	5,626	6,686	5,270	6,042	5,982	5,040	66,101
35 泊汚水中継ポンプ場	四日市市泊小柳町2-16	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	23												-	
						最大需要電力(kW)	23	23	23	23	20	20	20	20	20	20	23	23	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	1,770	1,718	1,727	1,756	1,811	1,665	1,887	1,106	1,049	932	1,914	1,972	19,307
							夜間時間	2,068	2,140	1,791	1,901	2,019	2,361	1,910	1,990	1,882	2,036	2,022	2,017	24,137
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	895	871	748	0	0	2,514
							小計	3,838	3,858	3,518	3,657	3,830	4,026	3,797	3,991	3,802	3,716	3,936	3,989	45,958
36 吉崎ポンプ場	四日市市楠町吉崎83-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	246												-	
						最大需要電力(kW)	246	246	246	246	246	224	224	224	224	246	246	246	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	3,831	2,864	3,427	3,515	2,215	3,491	2,388	1,533	1,850	4,143	5,751	37,223	
							夜間時間	4,269	4,232	3,231	4,539	3,077	3,077	3,309	2,838	3,599	5,950	4,724	4,964	47,809
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	721	1,743	2,712	752	0	5,928
							小計	8,100	7,096	6,658	8,054	5,292	5,292	6,800	5,947	6,875	10,512	9,619	10,715	90,960
37 塩浜第1ポンプ場	四日市市塩浜町1-35	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	276												-	
						最大需要電力(kW)	269	269	269	267	276	276	276	276	276	269	269	269	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,524	13,670	38,156	31,438	44,878	32,709	46,567	39,891	21,106	23,410	31,527	39,800	365,676
							夜間時間	2,434	24,334	41,207	37,048	48,588	58,939	45,451	48,407	55,162	48,500	50,765	49,059	509,894
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	9,246	20,409	26,027	14,309	0	69,991
							小計	4,958	38,004	79,363	68,486	93,466	91,648	92,018	97,544	96,677	97,937	96,601	88,859	945,561
38 水と緑のせせらぎ広場	四日市市東富田町23-32	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	13												-	
						最大需要電力(kW)	12	12	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	2,082	1,999	2,125	1,702	1,906	1,263	1,496	1,307	838	990	1,285	2,011	19,004
							夜間時間	2,008	2,403	2,221	1,941	1,881	2,060	1,657	1,563	1,895	1,818	1,913	2,044	23,404
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	214	712	892	543	0	2,361
							小計	4,090	4,402	4,346	3,643	3,787	3,323	3,153	3,084	3,445	3,700	3,741	4,055	44,769
39 白須賀ポンプ場	四日市市白須賀三丁目974	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	282												-	
						最大需要電力(kW)	234	234	234	282	232	232	232	232	232	234	234	234	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	10,273	9,358	12,271	11,880	15,736	23,719	26,721	23,826	15,330	8,938	7,421	18,395	183,868
							夜間時間	9,803	11,698	13,167	9,311	15,669	41,028	29,483	25,806	33,968	20,079	14,830	16,198	241,040
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	4,478	15,909	11,058	6,385	0	37,830
							小計	20,076	21,056	25,438	21,191	31,405	64,747	56,204	54,110	65,207	40,075	28,636	34,593	462,738
40 日永浄化センター第2系統	四日市市寿町2-8	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kW)	1,034												-	
						最大需要電力(kW)	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	-	
						使用電力量(kWh)	昼間時間	222,674	201,851	189,743	227,163	205,436	170,743	210,928	104,483	102,244	97,452	218,738	184,114	2,135,569
							夜間時間	241,193	262,811	215,670	238,751	228,251	257,311	204,975	229,405	224,983	215,402	206,842	226,816	2,752,410
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	100,063	103,568	95,357	0	0	298,988
							小計	463,867	464,662	405,413	465,914	433,687	428,054	415,903	433,951	430,795	408,211	425,580	410,930	5,186,967

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計		
							契約電力(kW)													490	-
41 日永浄化センター 第3系統	四日市市 大字日永 1527-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	最大需要電力(kW)	490	490	490	490	471	471	471	471	490	490	490	490	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	122,991	116,971	124,216	113,678	119,865	96,760	133,083	119,713	61,171	62,632	76,188	133,712	1,280,980	
							夜間時間	128,883	138,182	124,487	118,962	120,222	153,092	124,842	116,883	131,798	135,040	130,888	127,093	1,550,372	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	16,908	71,561	72,207	51,830	0	212,506	
							小計	251,874	255,153	248,703	232,640	240,087	249,852	257,925	253,504	264,530	269,879	258,906	260,805	3,043,858	
						42 日永浄化センター 第4系統	四日市市 日永東二丁 目1360	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	323								
最大需要電力(kW)	323	323	323	323	323							323	323	323	323	323	323	323	323	323	-
使用電力量 (kWh)	昼間時間	89,994	75,970	92,635	84,699							95,971	64,662	96,608	77,808	40,265	48,009	57,936	95,119	919,676	
	夜間時間	90,217	111,352	91,463	87,829							91,804	111,683	87,986	87,224	103,566	89,978	98,964	93,720	1,145,786	
	重負荷時間	0	0	0	0							0	0	0	19,114	44,931	53,180	26,502	0	143,727	
	小計	180,211	187,322	184,098	172,528							187,775	176,345	184,594	184,146	188,762	191,167	183,402	188,839	2,209,189	

(1) 季節区分

- イ 夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ロ その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(2) 時間帯区分

- イ 重負荷時間
夏季の毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。ただし、(3)に定める日の該当する時間を除きます。
- ロ 昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および(3)に定める日の該当する時間を除きます。
- ハ 夜間時間
重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。

(3) 休日等

- 休日等とは、次の日をいいます。
- イ 日曜日
- ロ 1月1日、1月の第2月曜日、2月11日、2月23日、4月29日、5月3日、5月4日、5月5日、7月の第3月曜日、8月11日、9月の第3月曜日、10月の第2月曜日、11月3日および11月23日
- ハ 各年ごとに定める次の日

令和4年	3月21日、9月23日
------	-------------

- ニ ロまたはハに定める日が日曜日となる場合、その翌日以降でその日に最も近いロまたはハでない日
- ホ 1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日