

## 質 問 回 答 書

工事名：白須賀ポンプ場電気設備更新工事

No.	質問事項	回 答
1	仮設する受変電設備機器の仕様に「前項の信号（受変電一括故障信号）は、中央に発報できるものとする（特記仕様書の仮設－1）」とありますが、中央とは新富洲原ポンプ場を意味しますか。この場合、既設 LCD から警報通知させるとなると既設ソフト改造を伴うと考えますが、既設 LCD を介在させる必要がありますか。	お見込みのとおり。
2	仮設する受変電設備機器、発電設備機器の仕様に「工事期間中の当該施設の維持管理は受注者が行う（特記仕様書の仮設－1，2）」とありますが、当該施設とは、白須賀ポンプ場施設全体でなく、仮設する受変電設備機器、発電設備機器を示すものと考えてよいですか。	お見込みのとおり。
3	「VPN 回線は、既設数とする（特記仕様書の施工－1）」とありますが、本工事で VPN 回線に関する工事はありますか。今回更新するテレメータは既設のアナログ専用回線を流用し、既設デジタル回線を用いている ITV 画像の伝送システムに関する工事は無いものと考えます。	VPN 回線に関する工事は、特記仕様書のとおりです。 ITV 画像の伝送システムに関する工事は、受注者の立案する施工計画（現場施工や試験調整での取り合い等）次第です。

4	<p>「切替時間は、切替制約表を遵守する。ただし、前項を満足するものではない。（特記仕様書の施工ー11）」について、前項とはどの部分を示しますか。全体の意味として、「関連企業の下承があれば切替制約表は順守せずとも良い」という理解で良いですか。</p>	<p>関連企業の下承は必要条件であり、本機場は雨水ポンプ場であることに鑑み、切替制約表を順守すること。</p>
5	<p>参考図面には、「白須賀ポンプ場月報」と「白須賀ポンプ場 工場排水ポンプ月報」の2枚の帳票が添付されています。また特記仕様書では「新富洲原ポンプ場の既設 LCD から運転操作監視制御ができ、帳票システムへの対応ができること（特記仕様書の監視制御設備ー9）」、「燃料使用量は、帳票に反映すること（特記仕様書の自家発電設備ー4）」と示されています。添付された2枚の帳票は、既設で運用されているものですか、それとも本工事での作成案ですか。</p>	<p>既設で運用しているものの一部です。</p>
6	<p>上記の帳票で記録されている工場排水ポンプ設備の信号についても本工事で更新するテレメータにより新富洲原ポンプ場に伝送を行いますか。その場合、工場排水ポンプ設備の電気設備は東芝メモリ殿の資産と考えますが、入出力信号試験のための同盤での操作を行うことは可能ですか。</p>	<p>お見込みのとおりです。 また、資産についてですが、工場排水ポンプ設備の電気設備（白須賀ポンプ場設置）は、本市設備です。</p>