

質疑(応答記録)

公告No. : No. G032 公告日 : 令和3年7月12日

工事名(件名) : 南部第2ポンプ場電気設備更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	特記仕様書 第6章 複合工事 第2節 鋼製加工品に於いて、動力制御盤・計装盤架台、ミニUPS架台及び電気室ピット蓋・縁金物について詳細仕様をご教示ください。	仕様については電気設備工事一般仕様書・同標準図(一般財団法人 下水道事業支援センター 発行)を参照してください。
2	特記仕様書 第6章 複合工事 第4節 流入水路蓋工に於いて、流入水路の場所及び蓋の数量等の詳細をご教示ください。	場所は参考図PE-10 流入ゲート部分になります。 数量等については開口寸法が約0.6m×2.4mであるため、それに合う水路蓋を選定してください。
3	特記仕様書 第6章 複合工事 第5節 No.2ポンプ井水計ケーブル工に於いて、ケーブルの仕様及び数量をご教示ください。	ケーブルの仕様はJFEアドバンテック株式会社製SL-130シリーズの中空ケーブルです。 数量については参考図PE-11 No.2ポンプ井水位計から参考図PE-12No.2ポンプ井水位計変換機までの必要長さを見込んでください。
4		