

質問回答書

公告番号： G046

工事件名：雨池ポンプ場No.1 エンジン・電動機更新工事

工事場所：四日市市 大字六呂見 地内

| No. | 質問事項 | 回答 |
|-----|---|---|
| 1 | 電動機に取り付ける遠心クラッチの用途をお知らせ下さい。 | エンジン駆動、電動機駆動の切替用に使用します。 |
| 2 | 共振回避検討は、どの範囲で行うことを考えられているかお知らせ下さい。 | 電動機、減速機及び減速機架台を組み合わせた状態での検討が必要と考えています。 |
| 3 | エンジンのねじり振動計算を既設ポンプメーカーに照査させる旨の記載がありますが、市殿が仲介頂けると考えてよろしいでしょうか。 | 受注者にて既設ポンプメーカーに照査依頼を行ってください。 |
| 4 | 試運転では、冷却水量バランス確認のため他のポンプ設備を含めた確認が必要となります。この試験で必要となる既設設備納入業者の協力は、市殿より依頼頂けると考えてよろしいでしょうか。 | 試運転の範疇に含まれている事項なので、既設設備納入業者の協力が必要ならば、受注者にて協力依頼を行ってください。 |