

質 問 回 答 書

公告番号： G050

工事件名：日永浄化センター第2系統終沈No.5～8スカムスキマー更新工事

工事場所：四日市市寿町地内

No.	質問事項	回 答
1	スカムスキマー両端のスリーブ(330φ×135L)は、今回工事範囲内(取替)という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
2	新設制御盤のサイズ、材質が不明です。ご提示をお願い致します。	特記仕様書のとおりです。
3	新設踏台についてもサイズが不明です。ご提示をお願い致します。	踏台(1)は約1400×600mm、踏台(2)は約600×600mmを想定しておりますが詳細は承諾図により決定します。