

質問回答書

業 務 名：波木污水管渠設計業務委託

業務場所：四日市市 波木町 地内

| No. | 質問事項 | 回答 |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1 | 開削工法及び推進工法の耐震設計において、全ての延長が対象とお考えですか。 | 開削工法及び推進工法とも全ての延長が対象ではありません。 耐震設計の延長は下記のとおりです。 開削工法 L=181m 推進工法 L=400m |