

質問回答書

業務名：ストックマネジメント計画に伴う詳細設計業務委託

業務場所：四日市 市内一円

No.	質問事項	回答
1	特記仕様書内の設計条件項目表に【布設替え工法Φ1200mm未満：1027.15m、布設替え工法Φ1200mm以上40.60m、管更生工法Φ800mm未満：564.68m、管更生工法Φ800mm以上：447.57m、合計2080m】と記載されておりますが、公告文及び工事設計書に記載されている延長と相違がございます。正しい各種設計延長をご教示願います。	設計条件項目表の延長が設計延長となります。
2	特記仕様書に設計対象施設一覧がありますが、【管路内径】、【布設替・更生の別】、【対象延長】に記載された条件・数字は正しいのでしょうか？今回、布設替内径Φ1200mm以上の設計項目があげられておりますが、対象施設一覧には見受けられません。また、対象延長の合計が設計延長と整合がとれず、設計延長の精査ができない状況です。正しい設計対象施設一覧表をご教示願います。	設計対象施設一覧表のとおりです。布設替内径Φ1200mm以上は特殊人孔が対象です。
3	【マンホール布設替詳細設計 N=61箇所】とありますが、マンホール布設替詳細設計（既設は特殊人孔あり）は、参考数量書（設計書）に計上されていませんが、下水管渠布設替詳細設計に含まれているのでしょうか？	マンホール布設替詳細設計 N=61箇所を延長換算し、下水管渠布設替詳細設計に含んでいます。