

質問回答書

公告No. : No.S058

工事名 : 一生吹配水池ほか流量計等更新工事

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|---|
| 1 | 流量計ほか更新の各機器の既設メーカー及び型式をお教え下さい。 | 別紙のとおりです。 |
| 2 | 楠水源地・水沢配水池の既設流量計変換器は現在計装盤収納と思いますが今回外部に流量変換器を設置するにあたり計装盤内の配線修正等の機能増設の記載が設計書・仕様書にありませんが既設図面の修正は必要ありませんか また、計装盤メーカーをお教え下さい。 | 既設図面の修正は必要ありません。計装盤メーカーは下記のとおりです。 楠水源地：富士電機 水沢配水池：日立製作所 |
| 3 | 参考図で内部1号井の流量計ピット部分に流量計検出器に関する更新等の記載がありませんが、内部1号井は流量計検出器も更新と考えてよろしいでしょうか。 | 貴見解のとおりです。 |
| 4 | 参考図で朝明3号井の流量計ピット部分に「流量計変換器更新」の記載がありますが、「流量計検出器 更新」の記載間違いでしょうか。 | 貴見解のとおりです。 |

別紙

| 機器 | 施設名 | | メーカー | 型式 |
|-----|----------|-----|----------------|---------------------------------|
| 流量計 | 一生吹配水池 | 配水A | 東京計器 | UF-911/SE044040NRK250 |
| | | 配水B | 日立ハイテクソリューションズ | FUR-2/X-FUR-2 |
| | 水沢配水池 | 配水 | 東京計器 | UFM-411/SE104720 |
| | 楠水源地 | 配水 | 富士電機 | FMC1NBY1-YY000/FMB2LTW1-WD0B0-Y |
| | 内部1号井 | 取水 | 富士電機 | FLVS1213-0AYYY/FLW501Y2-FYY |
| | 朝明3号井 | 取水 | 東京計器 | UFM-411/SE104720 |
| 水位計 | あかつき台配水池 | 1号池 | キャパ コンインスツルメンツ | LG-88BN-10 |
| | | 2号池 | キャパ コンインスツルメンツ | LG-88BN-10 |