

## 質問回答書

- ・公告番号:No. S063
- ・工事名 :あがた配水池操作室無停電電源設備更新ほか工事
- ・工事場所:四日市市下海老町 地内

番号	質問事項	回答
1	更新対象の無停電電源装置は同一場所設置となりますが更新作業時の仮設供給の記載がありませんので負荷へは商用供給と考えれば宜しいでしょうか（仮設ケーブルは必要でしょうか）	貴見解のとおり。 負荷への商用供給は、既設ケーブルを想定しています。
2	耐雷トランスの3Φ3W 7.5KVAは無停電電源装置の一次側で操作室設置と考えますが1Φ3W 7.5KVA側は図面上の設置場所記載がありませんが設置場所と使用用途をお教えてください。	設置場所は、操作室です。 使用用途は、電灯分電盤用です。
3	操作室 新規設置の鋼板製電灯分電盤（主幹3P 30AT 分岐なし）の使用用途をお教えてください。	無停電電源設備用です。
4	操作室平面図(2/22)の改修前と改修後図面にて換気扇が同一場所記載ですが既設換気扇は扉横面設置と思われるのですが記載間違いでしょうか	既設換気扇については、X1面とX2面の2カ所にあります。