

質問回答書

- ・公告番号: No. S084
- ・工事名: 水道施設南部系監視制御設備更新工事
- ・工事場所: 四日市市高角町及び采女町 地内

番号	質問事項	回答
1	1. 特記仕様書 P. 14 「既設三滝西系TM/TC(子)、内部山ノ手系TM/TC(子)は、本工事竣工後も使用するため、上りアナログ信号のみ今回工事設置盤を経由して接続すること。」と記載がありますが、新設する「遠方監視制御設備」から既設「三滝西系TM/TC(子)」及び「内部山ノ手系TM/TC(子)」へアナログ出力するという認識でよろしいでしょうか。	DIO、AIO接続にて伝送するアナログ上り信号は新設遠方監視制御設備とループ取出で信号を授受とします。
2	2. 特記仕様書 P. 14 既設「三滝西系TM/TC(子)」及び「内部山ノ手系TM/TC(子)」のデジタル信号停止処置及び既設「三滝西系TM/TC(親)」及び「内部山ノ手系TM/TC(親)」を含めた信号対向試験が必要と考えますが、今回工事に含むという認識でよろしいでしょうか。	デジタル信号停止処置は、行いません。 信号対向試験は、アナログ上り信号の指示値の読み合わせを行うものとする。
3	3. 既設「三滝西系TM/TC(親)及び(子)」及び「内部山ノ手系TM/TC(親)及び(子)」の制作メーカーをご教示願います。	いずれも製作メーカーは日立製作所製です。