

PFOS・PFOAの検査結果(令和7年2月)

単位:[mg/L]

区分	採水場所	目標値(暫定) (PFOS及びPFOAの合計値)	定量下限値 (PFOS及びPFOAの合計値)	検査結果 (PFOS及びPFOAの合計値)	内訳		採水日	採水時刻	水温	残留塩素 濃度
					PFOS	PFOA				
給水栓	曙東公園	<0.000050	<0.000005	0.000014	<0.000005	0.000014	2月13日(木)	9時33分	7.5℃	0.3
	楠交流会館	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月13日(木)	9時50分	9.5℃	0.4
	河原田地区市民センター	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月13日(木)	10時12分	13.0℃	0.4
	采女が丘2号公園	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月13日(木)	10時25分	8.4℃	0.3
	橋北地区市民センター	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	9時11分	12.3℃	0.4
	大宮西公園	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	9時30分	9.7℃	0.4
	伊坂台4号公園	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	10時05分	8.4℃	0.4
	高見台2号公園	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	10時45分	10.5℃	0.3
水源地	内部水源地	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月13日(木)	10時35分	16.1℃	0.4
	三滝水源地	<0.000050	<0.000005	0.000036	<0.000005	0.000036	2月13日(木)	11時03分	12.0℃	0.5
	三滝西水源地	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	11時28分	16.0℃	0.4
	小牧水源地	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	11時00分	16.0℃	0.5
	朝明水源地	<0.000050	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2月12日(水)	9時47分	15.2℃	0.5

※表中「<」は、未満を示す。