給水栓の水質検査結果について

［A2］磯津保育園（配水池：山ノ手）

	水質基準項目	水質基準値	R3.4月	R3.5月	R3.6月	R3.7月	R3.8月	R3.9月	R3.10月	R3.11月	R3.12月	R4.1月	R4.2月	R4.3月
人の健康の保護の観点から設定された項目	一般細菌	検水1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	―	<0.0003	―	―	<0.0003	―	―	<0.0003	―	―	<0.0003	―
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	―	<0.00005	―	―	<0.00005	―	―	<0.00005	―	―	<0.00005	―
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	―	―	<0.004	―	―	<0.004	―	―	<0.004	―	―
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.0	―	―	3.2	―	―	3.3	―	―	3.3	―	―
	ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	―	―	0.09	―	―	0.10	―	―	0.09	―	―
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	―	0.02	―	―	0.02	―	―	0.02	―	―	0.02	―
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	―	―	<0.0002	―	―	<0.0002	―	―	<0.0002	―	―
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	―	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	―	―	<0.06	―	―	0.08	―	―	<0.06	―	―
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―
	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	―	―	0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	―	―	0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―	―	<0.002	―
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	―	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	<0.005
生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―
	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―	―	<0.01	―
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.0	―	―	11.8	―	―	10.9	―	―	11.2	―	―
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―	―	<0.001	―
	塩化物イオン	200mg/L以下	20.0	18.0	16.3	13.6	12.4	11.0	10.2	10.4	11.8	13.3	14.6	15.8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	61	―	―	71	―	―	65	―	―	65	―	―
	蒸発残留物	500mg/L以下	153	―	―	166	―	―	146	―	―	130	―	―
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	―	<0.02	―	―	<0.02	―	―	<0.02	―	―	<0.02	―
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	―	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	―	―	―	―	―	―
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	―	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	―	―	―	―	―	―
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	<0.005	―
	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	―	―	<0.0005	―	―	<0.0005	―	―	<0.0005	―	―
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	6.8	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素（施行規則）		0.1mg/L以上（施行規則）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

注： 表中「<」は、未満を示す。