

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. G036      公告日 : 令和6年7月22日

工事名(件名) : 中央ポンプ場揚水ポンプほか更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	<p>特記仕様書 第3章 機器仕様書 No.2、No.3揚水ポンプ 1使用目的・2仕様には特段の特記の記載が見られませんが、既設図面に無閉塞型水中汚水汚物ポンプ(カッター機構付き)とあります。</p> <p>スクリーン通過後の汚水の揚水となります。一般的には通常の水 中ブレードレスポンプで対応可能と思われます。特記仕様書にも 記載はなく、カッター機構付きでなく通常ブレードレスポンプで選 定可能でしょうか。</p>	<p>今回着脱装置が既設流用のため既設図面を添付いたしました。 図面はあくまで参考図になります。機器の仕様については特記仕 様書に記載のとおりです。</p>