

質疑(応答記録)

公告No. : No. G056 公告日 : 令和6年9月13日

工事名(件名) : 羽津ポンプ場No.1雨水ポンプ用電動機ほか更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	第3章 機器仕様 第2節 プラント機械設備 機器仕様 No.1雨水ポンプ用電動機 11. 特記事項にて「既設ポンプのスラスト力(荷重200kN)を考慮した軸受」とありますが、既設ポンプのスラスト力を考慮した軸受として宜しいでしょうか？	お見込みのとおり。 既設ポンプのスラスト力を満足すれば可とします。