

四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者 各位

四日市市上下水道事業管理者

甲止水栓、仕切弁を設置する際の注意点について（通知）

平素は、本市水道行政にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
みだしの件について、下記の点に注意し、施工してください。

記

- ① 給水管における甲止水栓、仕切弁は、道路端に設置し、目安としては、甲止水栓の場合、蓋芯が舗装端（側溝等がある場合は、その端）から20～25cm離、仕切弁の場合、40～45cm離になるように設置すること。また、交差点や隅切り部分には設置しないこと。ただし、既設埋設管等により、これにより難しい場合は、別途協議すること。
- ② また、甲止水栓、仕切弁は、蓋の中心にくるように設置し、蓋の開閉方向は、蝶番が民地側になるように設置すること。

例

平面図

