

令和4年2月28日

四日市市上下水道局
指定給水装置工事事業者 様

四日市市上下水道局
お客様センター所長 西山 忍

給水装置工事の施工上の注意について（通知）

平素は、本市水道事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、給水装置工事の基本的な施工ミスが多発していますので、確認の意味を含めて通知します。

一つめはサドル付き分水栓施工の際、穿孔前にサドルのパッキンのずれがないか、ボルトは均等に閉まっているかを確認してください。特にφ50サドル分水の場合は、事故を未然に防ぐため、穿孔前に水圧テストを行ってください。

二つめは、サドル分水の穿孔前に、サドルのコックが閉まるか必ず確認してください。アタッチメントの高さが足りず、穿孔ドリルを上げてもコックが閉まらず、断水作業により周辺の方に多大な迷惑をかけることとなります。

三つめは、分水の穿孔後、切粉は十分に排水してください。今一度ご確認の上、十分注意して施工してください。

<事務担当>

四日市市上下水道局 管理部

お客様センター 給水審査係

電話 059-354-8363

FAX 059-354-8375