

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計		
							契約電力(kW)														
1 朝明ポンプ場	三重郡 川越町 大字高松 1479	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	646												-		
						最大需要電力(kW)	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	-
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	12,924	4,928	5,221	7,389	16,112	14,736	19,038	10,438	12,295	11,016	21,668	8,479	144,244	
							夜間時間	13,480	5,579	6,383	8,271	17,961	21,380	17,274	25,104	26,068	27,777	21,935	9,843	201,055	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	10,756	14,151	11,078	0	0	35,985	
小計	26,404	10,507	11,604	15,660	34,073	36,116	36,312	46,298	52,514	49,871	43,603	18,322	381,284								
2 午起ポンプ場	四日市市 午起3丁目 18-16	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	152												-		
						最大需要電力(kW)	150	150	150	150	152	152	152	152	152	150	150	150	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	2,593	2,752	2,322	2,340	3,847	6,149	5,663	3,041	2,748	2,000	3,187	2,398	39,040	
							夜間時間	2,625	3,225	3,239	2,568	3,800	7,663	4,720	7,014	5,480	5,166	3,304	2,861	51,665	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,136	2,732	2,070	0	0	7,938	
小計	5,218	5,977	5,561	4,908	7,647	13,812	10,383	13,191	10,960	9,236	6,491	5,259	98,643								
3 羽津ポンプ場	四日市市 大字羽津 2690-6	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	274												-		
						最大需要電力(kW)	261	261	261	261	274	274	274	274	261	261	261	-			
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	6,606	7,625	5,234	5,085	11,081	12,514	14,860	6,911	5,947	5,425	8,123	6,246	95,657	
							夜間時間	5,950	7,142	6,203	5,077	12,429	14,999	11,842	16,418	12,891	12,996	7,944	6,174	120,065	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	7,548	8,898	5,349	0	0	21,795	
小計	12,556	14,767	11,437	10,162	23,510	27,513	26,702	30,877	27,736	23,770	16,067	12,420	237,517								
4 納屋運河地下ボ ンプ場	四日市市 尾上町	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	98												-		
						最大需要電力(kW)	98	98	98	98	18	18	18	18	71	98	98	98	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	533	1,397	2,116	478	522	488	584	283	296	495	574	517	8,283	
							夜間時間	584	1,453	1,618	535	576	665	557	627	1,053	746	586	576	9,576	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	284	311	721	0	0	1,316	
小計	1,117	2,850	3,734	1,013	1,098	1,153	1,141	1,194	1,660	1,962	1,160	1,093	19,175								
5 茂福ポンプ場	四日市市 富田浜町 29-24	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	136												-		
						最大需要電力(kW)	129	129	129	129	136	136	136	136	129	129	129	-			
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,560	2,275	2,533	1,475	2,220	2,316	2,700	1,563	1,330	1,058	1,941	1,956	22,927	
							夜間時間	1,527	2,036	2,677	1,257	2,366	2,992	2,061	3,485	2,546	2,917	1,932	1,821	27,617	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,766	1,728	1,346	0	0	4,840	
小計	3,087	4,311	5,210	2,732	4,586	5,308	4,761	6,814	5,604	5,321	3,873	3,777	55,384								
6 大井の川ポンプ 場	四日市市 大浜町 1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	130												-		
						最大需要電力(kW)	130	130	130	130	129	129	129	129	130	130	130	-			
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,623	2,119	1,767	1,616	2,191	2,486	2,628	1,290	1,389	1,122	1,709	1,720	21,660	
							夜間時間	1,869	2,587	2,262	1,851	2,379	2,463	2,036	3,454	2,703	3,088	1,800	2,040	28,532	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,515	1,794	1,171	0	0	4,480	
小計	3,492	4,706	4,029	3,467	4,570	4,949	4,664	6,259	5,886	5,381	3,509	3,760	54,672								
7 旧雨池ポンプ場	四日市市 大井の川町 1丁目	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	512												-		
						最大需要電力(kW)	512	512	512	512	509	512	512	512	512	512	512	-			
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	16,825	20,910	25,346	20,125	1,266	1,506	1,847	857	1,492	634	2,138	18,592	111,538	
							夜間時間	18,639	24,664	31,805	21,688	1,198	1,451	1,172	1,475	2,920	1,351	2,571	20,287	129,221	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,484	2,285	1,103	0	0	4,872	
小計	35,464	45,574	57,151	41,813	2,464	2,957	3,019	3,816	6,697	3,088	4,709	38,879	245,631								
8 雨池ポンプ場	四日市市 大字六呂見 1606-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	426												-		
						最大需要電力(kW)	404	404	404	404	426	426	426	426	426	404	404	404	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	6,645	8,550	6,177	5,810	24,349	27,664	31,855	15,593	16,793	14,699	25,161	8,255	191,551	
							夜間時間	7,218	8,821	7,567	6,590	30,572	33,037	28,220	36,155	31,529	33,244	23,446	8,520	254,919	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	16,609	17,667	13,982	0	0	48,258	
小計	13,863	17,371	13,744	12,400	54,921	60,701	60,075	68,357	65,989	61,925	48,607	16,775	494,728								
9 安島地下ポンプ 場	四日市市 安島2丁目 5-3	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	なし	契約電力(kW)	77												-		
						最大需要電力(kW)	35	35	35	35	77	77	77	77	77	35	35	35	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	115	102	91	75	90	66	38	3	12	22	51	87	752	
							夜間時間	126	116	113	101	113	114	62	42	21	66	85	106	1,065	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	22	29	34	0	0	85	
小計	241	218	204	176	203	180	100	67	62	122	136	193	1,902								
10 落合ポンプ場	四日市市 寿町480	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	131												-		
						最大需要電力(kW)	130	130	130	130	131	131	131	131	131	130	130	130	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	3,545	4,166	2,569	2,435	6,810	9,704	12,574	5,844	7,478	5,478	5,461	3,748	69,812	
							夜間時間	3,775	4,469	3,247	2,717	10,110	11,679	12,639	13,325	14,998	11,445	5,654	4,451	98,509	
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	6,130	6,621	4,412	0	0	17,163	
小計	7,320	8,635	5,816	5,152	16,920	21,383	25,213	25,299	29,097	21,335	11,115	8,199	185,484								

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計	
11 塩浜第3ポンプ場	四日市市 塩浜町 1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	269												-	
						最大需要電力(kW)	258	258	258	258	269	269	269	269	269	204	204	258	-	
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,101	33,437	29,534	27,770	1,344	1,243	1,889	936	988	828	1,703	29,812	134,585
							夜間時間	5,301	38,315	38,153	32,982	1,356	1,470	1,500	2,087	2,080	1,718	1,553	33,805	160,320
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	1,152	1,199	1,007	0	0	3,358
							小計	10,402	71,752	67,687	60,752	2,700	2,713	3,389	4,175	4,267	3,553	3,256	63,617	298,263
12 磯津第1ポンプ場	四日市市 大字塩浜 3001	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	100												-	
						最大需要電力(kW)	89	89	89	89	100	100	100	100	100	89	89	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,706	6,107	5,043	4,904	5,793	5,601	7,242	3,859	3,788	3,572	6,953	6,274	64,842
							夜間時間	6,159	6,521	6,396	5,661	6,529	7,360	6,760	8,799	8,291	8,372	7,113	7,093	85,054
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	3,955	4,043	3,539	0	0	11,537
							小計	11,865	12,628	11,439	10,565	12,322	12,961	14,002	16,613	16,122	15,483	14,066	13,367	161,433
13 野田排水機場	四日市市 野田1丁目 4-2	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	141												-	
						最大需要電力(kW)	141	141	141	141	131	131	141	141	141	141	141	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,251	1,260	1,332	1,226	1,827	1,988	1,944	506	647	672	984	1,020	14,657
							夜間時間	1,662	1,816	2,015	1,715	1,297	1,540	948	1,946	1,130	2,165	1,083	1,451	18,768
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	730	801	574	0	0	2,105
							小計	2,913	3,076	3,347	2,941	3,124	3,528	2,892	3,182	2,578	3,411	2,067	2,471	35,530
14 河原田ポンプ場	四日市市 河原田町 字鎌田 1797-2	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	242												-	
						最大需要電力(kW)	225	225	225	223	242	242	242	242	242	225	225	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	5,128	5,311	5,349	5,651	4,217	3,978	7,955	5,028	4,981	4,275	3,929	3,524	59,326
							夜間時間	5,402	6,090	6,635	5,985	4,033	4,507	6,046	12,193	9,720	8,788	3,943	3,950	77,292
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	5,592	5,915	4,067	0	0	15,574
							小計	10,530	11,401	11,984	11,636	8,250	8,485	14,001	22,813	20,616	17,130	7,872	7,474	152,192
15 新富洲原ポンプ場	四日市市 富双二丁目 地内	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	500												-	
						最大需要電力(kW)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	7,880	9,093	7,823	8,339	6,831	8,103	8,827	5,329	5,463	5,236	9,075	8,025	90,024
							夜間時間	8,463	10,581	9,684	9,807	7,903	9,140	7,705	11,763	11,967	12,423	8,018	9,139	116,593
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	5,766	5,754	6,001	0	0	17,521
							小計	16,343	19,674	17,507	18,146	14,734	17,243	16,532	22,858	23,184	23,660	17,093	17,164	224,138
16 新南五味塚ポンプ場	四日市市 楠町南五味 塚字中島 1540	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	306												-	
						最大需要電力(kW)	288	288	288	288	306	306	306	306	306	288	288	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	2,311	3,277	2,258	2,031	3,311	3,747	5,529	3,254	3,376	2,829	4,732	4,020	40,675
							夜間時間	1,901	2,778	2,460	2,246	3,414	3,218	3,594	7,826	6,168	7,268	3,473	3,108	47,454
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	4,765	5,583	3,439	0	0	13,787
							小計	4,212	6,055	4,718	4,277	6,725	6,965	9,123	15,845	15,127	13,536	8,205	7,128	101,916
17 内堀ポンプ場	四日市市 貝塚町 160-9	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	32												-	
						最大需要電力(kW)	32	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	1,297	1,267	1,197	1,094	1,209	1,116	1,436	718	710	615	1,344	1,251	13,254
							夜間時間	1,458	1,473	1,600	1,282	1,369	1,564	1,419	1,549	1,521	1,394	1,407	1,438	17,474
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	723	732	628	0	0	2,083
							小計	2,755	2,740	2,797	2,376	2,578	2,680	2,855	2,990	2,963	2,637	2,751	2,689	32,811
18 吉崎ポンプ場	四日市市 楠町吉崎 83-1	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	273												-	
						最大需要電力(kW)	273	273	273	273	246	246	246	247	252	273	273	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	3,831	4,679	3,298	3,055	4,353	4,253	5,971	3,390	4,050	3,109	4,961	4,215	49,165
							夜間時間	4,269	4,459	3,822	3,405	4,783	5,683	5,227	8,177	7,203	8,323	4,907	4,894	65,152
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	4,033	4,387	3,108	0	0	11,528
							小計	8,100	9,138	7,120	6,460	9,136	9,936	11,198	15,600	15,640	14,540	9,868	9,109	125,845
19 塩浜第1ポンプ場	四日市市 塩浜町 1-35	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	276												-	
						最大需要電力(kW)	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	2,524	13,670	38,156	31,438	33,362	27,616	48,861	40,258	21,629	26,697	24,401	26,201	334,813
							夜間時間	2,434	24,334	41,207	37,048	35,615	46,725	46,868	48,908	52,466	49,952	47,985	27,022	460,564
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	9,258	19,233	26,300	13,150	0	67,941
							小計	4,958	38,004	79,363	68,486	68,977	74,341	95,729	98,424	93,328	102,949	85,536	53,223	863,318
20 白須賀ポンプ場	四日市市 白須賀三丁 目974	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	282												-	
						最大需要電力(kW)	282	282	282	230	282	282	282	282	282	282	282	-		
						使用電力量 (kWh)	昼間時間	10,273	12,801	12,057	9,967	14,904	23,031	31,761	20,453	13,551	9,320	9,231	11,265	178,614
							夜間時間	9,803	16,733	13,228	11,039	19,855	38,496	31,174	23,963	28,564	22,214	19,870	11,544	246,483
							重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	4,385	13,950	9,865	6,962	0	35,162
							小計	20,076	29,534	25,285	21,006	34,759	61,527	62,935	48,801	56,065	41,399	36,063	22,809	460,259

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	非常用 自家発電設備	項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計					
							1,034													-				
21	日永浄化センター 第2系統	四日市市 寿町 2-8	構内引込第1柱上 過電流ロック機構 付高圧気中開閉 器の電源側接続 点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力(kW)	1,034													-			
							最大需要電力(kW)	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	-
							使用電力量 (kWh)	昼間時間	229,008	229,182	214,727	250,032	205,397	184,538	206,089	97,090	104,526	96,483	213,677	214,894	2,245,643			
								夜間時間	249,264	270,212	235,580	248,263	223,284	254,967	193,828	212,499	231,877	212,307	208,041	228,844	2,768,966			
								重負荷時間	0	0	0	0	0	0	0	95,425	104,811	96,750	0	0	296,986			
小計	478,272	499,394	450,307	498,295	428,681	439,505	399,917	405,014	441,214	405,540	421,718	443,738	5,311,595											

## (1) 季節区分

- イ 夏季  
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ロ その他季  
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

## (2) 時間帯区分

- イ 重負荷時間  
夏季の毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。ただし、(3)に定める日の該当する時間を除きます。
- ロ 昼間時間  
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および(3)に定める日の該当する時間を除きます。
- ハ 夜間時間  
重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。

## (3) 休日等

- 休日等とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。