

# 入札（見積り）明細書

|                       |  |                     |           |     |
|-----------------------|--|---------------------|-----------|-----|
| 担当課                   | 施設課(下水)  |                     |           |     |
| 工事(委託)名               | 日永浄化センター第4系統し渣水槽攪拌機修繕  |                     |           |     |
| 工事(委託)場所              | 四日市市 日永東二丁目地内  |                     |           |     |
| 工期(委託期間)              | 契約の日   | ～                   | 令和5年3月10日 |     |
| 工事(委託)概要              | 日永浄化センター第4系統し渣水槽攪拌機修繕 一式   |                     |           |     |
| 開札(見積り)日時             | 令和4年9月12日  | 午後 3 時 40 分         |           |     |
| 契約方法                  | 随意契約(単独)   | 業 種                 | 機械器具設置    |     |
| 予定価格(税抜)              | 3,498,000  |                     |           |     |
| 落札金額(税抜)              | 3,400,000  | 契 約 金 額             | 3,740,000 |     |
| 落 札 者                 | 住所   | 名古屋市中区栄三丁目17番15号    |           |     |
|                       | 業者名  | 株式会社日立プラントサービス 中部支店 |           |     |
| 随意契約理由                | <p>本工事は、日永浄化センター第4系統し渣水槽の攪拌機において、絶縁抵抗値の低下により、今後の運転に支障をきたすことから、攪拌機を取替を行うものである。取替修繕にあたっては、これらの主たる機器が株式会社日立プラントサービスで設計製作されており、既設機器の専用部品の交換や動作調整等が必要であり、本体機種の種類・性能などに対する専門的な知識が要求され、かつ動作保証を担保する上から、他社での対応は不可能である。</p> <p>以上の理由により、当該機器の製作メーカーである株式会社日立プラントサービス中部支店と随意契約を行うものである。</p> |                     |           |     |
| 業 者 名                 | 第1回  | 第2回                 | 第3回       | 備 考 |
| 1 株式会社日立プラントサービス 中部支店 | 3,400,000  |                     |           | 決定  |
| 以 下 余 白               |  |                     |           |     |